

**MAX 1 R**

**MAX 4 R**

**Low Nox**



**Technical data**

**Dati tecnici**

**Données techniques**

**Datos técnicos**

**Технические характеристики**



**Operating instructions**

**Istruzioni per l'uso**

**Notice d'emploi**

**Manual de uso**

**Руководство по эксплуатации**



**Electric diagrams**

**Schemi elettrico**

**Schémas électrique**

**Esquemas eléctrico**

**Электрические схемы**



**Spare parts list**

**Pièces de rechange**

**Parti ricambi**

**Piezas de recambio**

**Запчасти**




420010474600

MAX 1 R Low NOx TC 230-50-60 TW B10 3142713  
MAX 4 R Low NOx TC 230-50-60 TW B10 3142722

**Overview - Index of contents / Panoramica - Indice dei contenuti / Vue d'ensemble - Table des matières**  
**Descripción - Sumario / Обзор - Содержание**

|                                                                                                                |                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| Technical data<br>Dati tecnici<br>Données techniques<br>Datos técnicos<br>Технические характеристики           | EN<br>IT<br>FR<br>ES<br>RU | 3       |
| Working fields<br>Campi di lavoro<br>Domaine de fonctionnement<br>Ámbito de funcionamiento<br>Рабочий диапазон | EN<br>IT<br>FR<br>ES<br>RU | 4       |
| Dimensions<br>Dimensioni<br>Dimensions<br>Dimensiones<br>Размеры                                               | EN<br>IT<br>FR<br>ES<br>RU | 5       |
| Operating instructions for authorised specialists                                                              | EN                         | 6 - 17  |
| Istruzione per l'uso per il personale qualificato                                                              | IT                         | 18 - 29 |
| Notice d'emploi pour l'installateur spécialiste                                                                | FR                         | 30 - 41 |
| Instrucciones de montaje para el instalador especialista                                                       | ES                         | 42 - 53 |
| Инструкция по эксплуатации Предназначено для квалифицированных специалистов по установке                       | RU                         | 54 - 65 |
| Electric diagrams<br>Schemi elettrico<br>Schémas électrique<br>Esquemas eléctrico<br>Электрические схемы       | EN<br>IT<br>FR<br>ES<br>RU | 66      |
| Spare parts list<br>Parti di ricambio<br>Pièces de rechange<br>Piezas de recambio<br>Запчасти                  | EN<br>IT<br>FR<br>ES<br>RU | 67 - 69 |

| Technical data - Dati tecnici - Données techniques - Datos técnicos - Технические характеристики |                                            |                                               |                                                 |                                                         |                                                                                     |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                  |                                            |                                               |                                                 | MAX 1R LOW NOx                                          |                                                                                     | MAX 4R LOW NOx  |                 |
| Burner output<br>max/min kW - kcal/h                                                             | Potenza bruciatore<br>max/min kW - kcal/h  | Puissance du brûleur<br>max/min kW - kcal/h   | Potencia del quemador<br>máx/min kW - kcal/h    | Мощность горелки<br>макс./мин., кВт - ккал/час          | 35,5                                                                                | 17,6            | 47,4            |
| Oil throughput<br>max/min kg/h                                                                   | Portata gasolio<br>max/min kg/h            | Débit de fuel<br>max/min kg/h                 | Caudal de gasóleo<br>máx/min kg/h               | Расход топлива<br>макс./мин., кг/ч                      | 30600                                                                               | 15300           | 40800           |
| Hydraulic system<br>1 stage                                                                      | Sistema idraulico<br>1 stadio              | Système hydraulique<br>1 allure               | Sistema hidráulico<br>1 etapa                   | Гидросистема<br>1 ступень                               | 3                                                                                   | 1,5             | 4               |
| Regulating ratio                                                                                 | Rapporto di<br>regolazione                 | Rapport de régulation                         | Relación de<br>regulación                       | Коэффициент<br>регулирувания                            | 1                                                                                   | 1               |                 |
| Fuel oil                                                                                         | Combustibile                               | Fuel                                          | Combustible                                     | Топливо                                                 | 1:1                                                                                 |                 |                 |
| Emission class                                                                                   | Classe di emissione                        | Classe d'émission                             | Tipo de emisión                                 | Класс Выделения<br>загрязняющих веществ                 | Light oil (L.C.V. 10.200 kcal/kg max. visc 1,5°E at 20°C)<br>(EL) Hu = 11,86 kWh/kg |                 |                 |
| Control box                                                                                      | Apparecchiatura di<br>controllo            | Coffret de sécurité                           | Cajetín de seguridad                            | Блок управления и<br>безопасности                       | Standard Class 3 - yellow flame (NOx < 120 mg/kWh)                                  |                 |                 |
| Air regulation<br>Air flap                                                                       | Regolazione aria<br>Serranda dell'aria     | Réglage de l'air<br>Volet d'air               | Ajuste del aire<br>Válvula de aire              | Настройка подачи воздуха<br>Воздушная заслонка          | -                                                                                   |                 |                 |
| Flame monitor                                                                                    | Rivelatore di fiamma                       | Surveillance<br>de flamme                     | Vigilancia de llama                             | Контроль пламени                                        | photoresistor                                                                       |                 |                 |
| Ignition transformer                                                                             | Trasformatore<br>d'accensione              | Allumeur                                      | Encendedor                                      | Устройство розжига                                      | danfoss / cofi                                                                      |                 |                 |
| Fuel-oil pump                                                                                    | Pompa di pressione<br>gasolio              | Pompe de<br>pulvérisation fuel                | Bomba de pulverización<br>de gasóleo            | Насос распыления<br>дизельного топлива                  | danfoss / suntec                                                                    |                 |                 |
| Electric motor<br>rpm - watt                                                                     | Motore elettrico<br>giri motore - watt     | Moteur<br>rpm - watt                          | Motor<br>rpm - watt                             | Электродвигатель<br>об/мин - watt                       | 2800 (3400) rpm                                                                     | 2800 (3400) rpm | 2800 (3400) rpm |
| Voltage                                                                                          | Tensione                                   | Tension                                       | Tensión                                         | Напряжение                                              | 75 W                                                                                | 75 W            | 75 W            |
| Power consumption<br>(operation)                                                                 | Potenza elettrica<br>assorbita (Esercizio) | Puissance électrique<br>absorbée (en service) | Pot. eléctrica absorbida<br>(en funcionamiento) | Потребляемая<br>электрическая<br>мощность: (при работе) | 230 V / 50 (60) Hz                                                                  |                 |                 |
| Weight                                                                                           | Peso                                       | Poids                                         | Peso                                            | Приблизительная масса                                   | 300 W                                                                               | 300 W           | 300 W           |
| Protection level                                                                                 | Classe di protezione                       | Indice de protection                          | Índice de protección                            | Класс электробезопасности                               | 7 kg                                                                                | 7 kg            | 9 kg            |
| Sound pressure<br>level dB(A)                                                                    | Livello pressione<br>sonora dB(A)          | Niveau pression<br>acoustique dB(A)           | Nivel de presión<br>acústico dB(A)              | Уровень шума, dB(A)                                     | IP40                                                                                |                 |                 |
| Ambient temp. for<br>storage                                                                     | Temperatura ambiente<br>di stoccaggio      | Température ambiante<br>de stockage           | Temperatura ambiente<br>de almacenamiento       | температура хранения                                    | 60                                                                                  | 60              | 65              |
| Temperature<br>for use                                                                           | Temperatura<br>d'utilizzazione             | Température<br>d'utilisation                  | Temperatura ambiente<br>de utilización          | Рабочая температура                                     | -20° ...+70° C                                                                      |                 |                 |
|                                                                                                  |                                            |                                               |                                                 |                                                         | -10° ...+60° C                                                                      |                 |                 |

**Working field**

The working field shows burner output as a function of combustion chamber pressure. It corresponds to the maximum values specified by EN 267 measured at the test fire tube. **The efficiency rating of the boiler should be taken into account when selecting a burner.**

Calculation of burner output:

$$QF = \frac{Q_N}{\eta_K}$$

QF = Burner output (kW)

QN = Rated boiler output (kW)

$\eta_K$  = Boiler efficiency (%)

**Curva**

Il campo di attività indica la potenza del bruciatore in funzione della pressione della camera di combustione. Corrisponde ai valori massimi previsti dalla norma EN 267 misurati sul tubo della fiamma di controllo. **In occasione della scelta del bruciatore si deve tenere conto del rendimento energetico della caldaia.**

Calcolo della potenza del bruciatore:

$$QF = \frac{Q_N}{\eta_K}$$

QF= potenza bruciata (kW)

QN= potenza nominale della caldaia (kW)

$\eta_K$  = rendimento energetico della caldaia (%)

**Domaine de fonctionnement**

Le domaine de fonctionnement correspond aux valeurs mesurées lors de l'homologation. Elle correspond aux valeurs max mesurées sur tunnel d'essai d'après l'EN 267. **Pour le choix du brûleur, tenir compte du rendement de la chaudière.**

Calcul de la puissance calorifique:

$$QF = \frac{Q_N}{\eta_K}$$

QF= Puissance calorifique (kW)

QN= Puissance nominale chaudière (kW)

$\eta_K$  = Rendement chaudière (%)

**Ámbito de funcionamiento**

El ámbito de funcionamiento corresponde a los valores registrados en el momento de la homologación. Corresponde a los valores máx medidos en el túnel de ensayo según la EN 267. **Para la elección del quemador, se ha de tener en cuenta el rendimiento de la caldera.**

Cálculo de la potencia calorífica:

$$QF = \frac{Q_N}{\eta_K}$$

QF = Potencia calorífica (kW)

QN = Potencia nominal de la caldera (kW)

$\eta_K$  = Rendimiento de la caldera (%)

**Рабочий диапазон**

Рабочий диапазон соответствует значениям, измеренным при сертификации. Он соответствует максимальным значениям, измеренным в соответствии со стандартом EN 267 в стандартном канале. **При выборе горелки необходимо учитывать КПД котла.**

Расчет тепловой мощности:


$$QF = \frac{Q_N}{\eta_K}$$

QF = Тепловая мощность, кВт

QN= Номинальная мощность котла, кВт

$\eta_K$  = КПД котла, %


Overview - Dimensions / Panoramica - Dimensioni / Vue d'ensemble - Dimensions / Descripción - Dimensiones / Обзор - Размеры



| Model | A   | B   | C   | D   | D1 | E   | F  | G   | L      | M  |
|-------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|--------|----|
| MAX 1 | 288 | 143 | 145 | 153 | -  | 153 | 89 | 160 | 92/107 | M8 |
| MAX 4 | 297 | 149 | 148 | 167 | -  | 204 | 89 | 160 | 90/107 | M8 |


Boiler plate drilling

| Model | Ø a | Ø b   | Ø c   | d°.. |
|-------|-----|-------|-------|------|
| MAX 1 | 100 | 130   | 150   | 45°  |
| MAX 4 | 110 | 126,5 | 151,5 | 45°  |



Packaging

| Model | X   | Y   | Z   | Kg |
|-------|-----|-----|-----|----|
| MAX 1 | 385 | 415 | 275 | 7  |
| MAX 4 | 385 | 415 | 275 | 9  |



## Contents - Index - General warnings - Conformity declaration

|                     |                                     |       |
|---------------------|-------------------------------------|-------|
| <b>Overview</b>     | Technical data                      | 3     |
|                     | Working fields                      | 4     |
|                     | Dimensions                          | 5     |
| <b>Contents</b>     | Index                               | 6     |
|                     | General warnings                    | 6     |
|                     | Conformity declaration              | 6     |
|                     | Burner description                  | 7     |
| <b>Function</b>     | General safety functions            | 8     |
|                     | E-BCU OIL control and safety unit   | 9     |
|                     | Oil burner pump                     | 10    |
| <b>Installation</b> | Burner assembly                     | 11    |
|                     | Electrical connection               | 12    |
|                     | Checks before commissioning         | 12    |
|                     | Oil feeding and suction line        | 13    |
| <b>Start up</b>     | Setting data table - air regulation | 14    |
|                     | Adjusting burner output             | 15    |
|                     | Oil pressure regulation             | 15    |
| <b>Service</b>      | Maintenance                         | 16    |
|                     | Troubleshooting                     | 17    |
| <b>Overview</b>     | Electrical diagrams                 | 66    |
|                     | Spare parts list                    | 67-69 |

### Important notes

The MAX burners are designed for the combustion of domestic fuel oil EL in accordance with EN267 standards.

Assembly, commissioning and maintenance must be carried out only by authorised specialists and all applicable guidelines and regulations must be observed.

### Burner description

The MAX burner is a single-stage, fully-automatic monoblock-type burner. It is suitable for use, within its range of performance, with boilers complying with EN 303 or hot-air generators in line with DIN 4794, DIN 30697 or EN 621. Use for any other application requires the approval of Ecoflam.

The following standards should be observed in order to ensure safe, environmentally sound and energy-efficient operation:

#### EN 226

Connection of vaporising oil and forced draught gas burners to the heat generator.

#### EN 60335-2

Safety of electrical equipment for domestic use.

#### Installation location

The burner must not be operated in rooms containing aggressive vapours (e.g. spray, perchloroethylene, hydrocarbon tetrachloride, solvent, etc.) or tending to heavy dust formation or high air humidity. Adequate ventilation must be provided at the place of installation of the furnace system to ensure a reliable supply with combustion air. Variations may arise as a result of local regulations.

### Declaration of conformity for oil burners

We,

**Ecoflam Bruciatori S.p.A.**

declare under our sole responsibility that the light oil burners named

### MAX

conform to the following standards:

EN 267: 2010  
EN 60335-1: 2008  
EN 60335-2-30: 2006  
EN 60335-2-102: 2007  
EN 55014-1: 2008 + A1: 2009  
EN 55014-2: 1998 + A1: 2001 + A2: 2008

These products bear the CE mark in accordance with the stipulations of the following directives:

2006/95/EEC Low Voltage Directive  
2004/108/EEC EMC Directive  
2006/42/EC Machinery directive

Resana, 28th June 2011  
M. PANIZZON

### We can accept no warranty liability whatsoever for loss, damage or injury caused by any of the following:

- Inappropriate use.
- Incorrect assembly or repair by the customer or any third party, including the fitting of non-original parts.

### Provision of the system and the operating instructions

The firing system manufacturer must supply the operator of the system with operating and maintenance instructions on or before final delivery. These instructions should be displayed in a prominent location at the point of installation of the heat generator, and should include the address and telephone number of the nearest customer service centre.

### Notes for the operator

The system should be inspected by a specialist at least once a year. It is advisable to take out a maintenance contract to guarantee regular servicing.


Ecoflam burners have been designed and built in compliance with all current regulations and directives.

All burners comply to the safety and energy saving operation regulations within the standard of their respective performance range. The quality is guaranteed by a quality and management system certified in accordance with ISO 9001:2008.





**MAX 4 LN TW TC - 230V/50-60Hz**

## 230V/50-60Hz 230 Volt. 50-60 Hz



- |      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| A1   | E-BCU OIL control box                    |
| M1   | Electric motor for pump and blower wheel |
| T1   | Ignition transformer                     |
| Y    | Graduated rod                            |
| Y1   | Solenoid valve                           |
| 3    | Air regulation in the burner head        |
| 5    | Fastening screws for equipment plate     |
| 9    | Wieland socket                           |
| 15   | Burner flange                            |
| 16   | Release knob                             |
| 102  | Fuel-oil pump                            |
| 103B | Air regulation                           |
| 113  | Air intake                               |

A 3D box with the letters 'CB' on its front face.

## Function - General safety functions

### Light oil pre-heating (version R)

If the system demands heat, the pre-heater is switched on first. When the oil preheating temperature is reached, a thermostat in the pre-heater activates the program sequence. The heating time with cold start is approximately 1 minutes.

### Operating function

- If heat is requested by the boiler regulator, the automatic oil combustion control unit starts the program sequence.
- The motor starts, the igniter is switched on and the preventilation period of 15 seconds commences.
- During the preventilation period, the furnace is monitored for flame signals.
- At the end of the preventilation period, the fuel-oil solenoid valve opens and the burner starts.
- The igniter remains switched off while the burner is in operation.

### Controlled shutdown

- Boiler thermostat interrupts heat request.
- The fuel-oil solenoid valve closes and the flame is extinguished.
- Burner motor switches off.
- Burner enters standby.


### Safety function

A safety shutdown occurs:


- if a flame signal is present during preventilation (parasitic flame monitoring).
- if no flame is produced within 5 seconds (safety time) of start-up (fuel authorisation).
- if no flame is produced after an unsuccessful restart attempt in the event of flame failure during operation.

A safety shutdown is indicated by the malfunction lamp lighting up and it is then only possible to reenale the burner by pressing the reset button after the cause of the malfunction has been rectified.

For further information, see the automatic combustion control unit description.



Function - E-BCU OIL control and safety unit



The E-BCU OIL fuel oil control and safety unit controls and monitors the forced draught burner. The microprocessor-controlled program sequence ensures maximum stability of time periods, regardless of fluctuations in the power supply or ambient temperature. The design of the automatic combustion control unit protects it from the effects of brownouts. Whenever the supply voltage drops below its rated minimum level (170 V), the control unit shuts down - even in the absence of a malfunction signal. The control unit switches itself back on again once the voltage has exceeded the 178 V.

**Locking and unlocking the system**  
The control unit can be locked (switched to malfunction) and unlocked (malfunction cleared) by pressing the R reset button, provided the system is connected to the mains power supply.


- R - Reset button + lock-out led.
- RJ45 - Connector for PC interface (diagnostic, separate item).





KIT E-BCU  
DIAGNOSTIC TOOL  
(not supplied)

! Always disconnect the power supply before installing or removing the control unit. Do not attempt to open or carry out repairs on the control unit.


| Symbol | Designation                                       |
|--------|---------------------------------------------------|
|        | Waiting for heat request                          |
|        | Waits for pre-heater (for burner with pre-heater) |
|        | Burner motor on                                   |
|        | Start of ignition                                 |
|        | Flame present                                     |



## Function - Oil burner pump




- 1 suction intake connection.
- 2 return connection.
- 3 pressure connection.
- 4 oil pressure gauge connection.
- 5 negative pressure gauge connection.
- 6 oil pressure regulator.
- 10 Solenoid valve electrical connection.
- Y1 fuel-oil solenoid valve.



The oil burner pump used is a self-priming gear pump, which must be connected as two-line pump via a bleed filter. There is an intake filter and an oil pressure regulator integrated in the pump. Pressure gauges for pressure measurements and negative pressure measurements must be connected before the equipment is commissioned.



NB: before starting the burner, check that the return pipe is open. An eventual obstruction could damage the pump sealing device.

### One-pipe system



ONE PIPE SYSTEM: If the oil supply circuit is one-pipe system, the pump needs to be modified following instructions in the picture.

## Installation - Burner assembly



### Burner assembly


The burner is fixed by mean of connecting flange and therefore to the boiler.

#### Installation:

- To fix the flange 3 to the boiler with the screws 4.
- Turn the burner slightly, guide it into the flange and secure using screw 5.


#### Removal:

- Loosen screw 5.
- Turn the burner out and pull it out of the flange.




### Oil connection

The filter must be located in such a way that the correct hose routing cannot be impaired. The hoses must not kink.



### Burner pipe insertion depth and brickwork


Unless otherwise specified by the boiler manufacturer, heat generators without a cooled front wall require brickwork or insulation 5 as shown in the illustration. The brickwork must not protrude beyond the leading edge of the flame tube, and should have a maximum conical angle of 60°. Gap 6 must be filled with an elastic, non-combustible insulation material. For boilers with reverse firing, the minimum burner tube insertion depth A as specified in the boiler manufacturer's instructions must be observed.



### Exhaust system


To avoid unfavourable noise emissions, right-angled connectors should not be used on the flue gas side of the boiler.

## Installation - Electrical connection - Checks before commissioning



### Position of electrodes

**Note:** Always check the position of electrodes after having replaced the nozzle (see illustration). A wrong position could cause ignition troubles.




### Electrical connection

The electrical installation and connection work must only be carried out by an authorised electrical specialist. All applicable rules and regulations must be observed.

The electrical installation should include a type A circuit breaker.

**The applicable guidelines and directives must be observed, as well as the electrical circuit diagram supplied with the burner!**

- Check to ensure that the power supply voltage is as specified in the electric diagram and in data plate.
- Burner fuse: 5 A.



### Electrical connection (plug-in)

It must be possible to disconnect the burner from the mains using an omnipolar shutdown device complying with the standards in force. The burner and heat generator (boiler) are connected by a 7-pin connector (fig.1).

### Checks before commissioning

The following must be checked before initial commissioning:

- That the burner is assembled in accordance with the instructions given here.
- That the burner is pre-set in accordance with the values in the adjustment table.
- Setting the combustion components.
- The heat generator must be ready for operation, and the operating regulations for the heat generator must be observed.
- All electrical connections must be correct.
- The heat generator and heating system

must be filled with water and the circulating pumps must be in operation.


- The thermostats, pressure regulator, low water detectors and any other safety or limiting devices that might be fitted must be connected and operational.
- The exhaust gas duct must be unobstructed and the secondary air system, if available, must be operational.
- An adequate supply of fresh air must be guaranteed.
- The heat request must be available.
- Fuel tanks must be full.
- The fuel supply lines must be

assembled correctly, checked for leaks and bled.

- A standard-compliant measuring point must be available, the exhaust gas duct up to the measuring point must be free of leaks to prevent anomalies in the measurement results.

## Installation - Oil feeding and suction line


Two-pipe siphon feed system



FEEDING LINE WITH SUNTEC AS V 47 A


| H<br>(m) | Length pipe (m) |         |
|----------|-----------------|---------|
|          | ø 8 mm          | ø 10 mm |
| 0,5      | 30              | 65      |
| 1        | 35              | 70      |
| 1,5      | 40              | 75      |
| 2        | 45              | 80      |
| 2,5      | 50              | 85      |
| 3        | 55              | 90      |
| 3,5      | 60              | 95      |

Two-pipe lift system



| H<br>(m) | Length pipe (m) |         |
|----------|-----------------|---------|
|          | ø 8 mm          | ø 10 mm |
| 0,5      | 23              | 55      |
| 1        | 21              | 50      |
| 1,5      | 19              | 45      |
| 2        | 17              | 40      |
| 2,5      | 14              | 34      |
| 3        | 9               | 28      |
| 3,5      | 4               | 22      |


Two-pipe siphon feed system



FEEDING LINE WITH DANFOSS BFP21 R3

| H<br>(m) | Length pipe (m) |        |         |
|----------|-----------------|--------|---------|
|          | ø 6 mm          | ø 8 mm | ø 10 mm |
| 0,5      | 19              | 60     | 100     |
| 1        | 21              | 66     | 100     |
| 1,5      | 23              | 72     | 100     |
| 2        | 25              | 79     | 100     |
| 2,5      | 27              | 85     | 100     |
| 3        | 29              | 91     | 100     |
| 3,5      | 31              | 98     | 100     |

Two-pipe lift system



| H<br>(m) | Length pipe (m) |        |         |
|----------|-----------------|--------|---------|
|          | ø 6 mm          | ø 8 mm | ø 10 mm |
| 0,5      | 15              | 47     | 100     |
| 1        | 13              | 41     | 99      |
| 1,5      | 11              | 34     | 84      |
| 2        | 9               | 28     | 68      |
| 2,5      | 7               | 22     | 53      |
| 3        | 5               | 15     | 37      |
| 3,5      | -               | 9      | 22      |



## Start up - Setting data table - Air regulation

|            | NOZZLE      |             | PUMP      | OUTPUT     | FIRING HEAD SETTING | AIR DAMPER SETTING |
|------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|
|            | gph         | spry        | bar       | kg/h       | Pos.                | Pos.               |
| MAX 1 R LN | 0.50        | 60°S        | 12        | 1,75       |                     |                    |
|            | 0.55        | 60°S        | 12        | 1,84       |                     |                    |
|            | 0.60        | 60°S        | 12        | 1,92       |                     |                    |
|            | <b>0.65</b> | <b>80°S</b> | <b>12</b> | <b>2,4</b> | <b>2</b>            | <b>4</b>           |
|            | 0.75        | 60°S        | 12        | 2,8        |                     |                    |
| MAX 4 R LN | 0.50        | 60°S        | 12        | 1,75       |                     |                    |
|            | 0.55        | 60°S        | 12        | 1,84       |                     |                    |
|            | 0.60        | 60°S        | 12        | 1,92       |                     |                    |
|            | 0.65        | 60°S        | 12        | 2,4        |                     |                    |
|            | <b>0.75</b> | <b>60°S</b> | <b>12</b> | <b>2,8</b> | <b>2</b>            | <b>4</b>           |
|            | 0.85        | 60°S        | 12        | 3,1        |                     |                    |
|            | 1.00        | 60°S        | 12        | 3,8        |                     |                    |

The settings above are **basic settings**. These adjustment values are normally suitable for commissioning the burner. These values have been determined in our test labs and are useful for the first

switch-on as final setting must be done using a combustion analyzer. Favourable combustion values can be achieved using the following nozzles:



DANFOSS H+S 80°±60°  
DELAVAL W 60°  
STEINEN S 60°



### Air damper setting (A).

To act on the screw in figure:

- to increase output, turn screwdriver clockwise
- to reduce output, turn screwdriver counterclockwise



### Firing head setting (B).

To act on the screw in figure:

- turn Allen key till you reach the requested value (index 0-4,5).

## Start up - Adjusting burner output - Oil pressure regulation




### Risk of air blast!

Continuously check CO, CO<sub>2</sub> and soot emissions when adjusting the output of the burner. Optimise combustion values in the event of CO formation. CO must not exceed 50 ppm.


### Burner start

Before starting the burner, draw oil in until the filter is completely filled. Then start the burner by switching on the boiler regulator. Open the bleed screw on the oil filter to allow the oil line to bleed fully during the prevention phase. The negative pressure must not fall below 0.4 bar. Close the bleed screw when the filter is completely filled with oil and oil is flowing out without bubbles.



### Burner output adjustment

Use the pressure regulator to adjust the oil pressure in accordance with the burner output desired. Monitor the combustion values continuously as you do so (CO, CO<sub>2</sub>, soot test). Adjust the airflow gradually if necessary.



- 1 suction intake connection.
- 2 return connection.
- 3 pressure connection.
- 4 oil pressure gauge connection.
- 5 negative pressure gauge connection.
- 6 oil pressure regulator.
- 10 Solenoid valve electrical connection.
- Y1 fuel-oil solenoid valve.

### Operating check

Flame monitoring must be checked for safety as part of initial commissioning and also after servicing or if the system has been out of operation for any significant period of time.

- Starting attempt with flame monitor unlit: the automatic combustion control unit must switch to malfunction at the end of the safety time

- Start with flame monitor lit: the automatic combustion control unit must switch to malfunction after 10 seconds of prevention
- Normal start-up: flame monitor goes out when burner in operation; the automatic combustion control unit must switch to malfunction after the restart and end of the safety time

### Optimising combustion values

If the combustion values are not satisfactory modify the position of the combustion head. By doing this the burner ignition conditions and the combustion values change. Compensate for the change in airflow if necessary by adjusting the air flap position.

**Note: observe the minimum required flue gas temperature specified by the boiler manufacturer and the requirements demanded of flue gas ducts for avoiding condensation.**

### Oil pressure regulation

The oil pressure, and therefore burner output, is adjusted using oil pressure regulator 6 in the pump.

Turn to

- right: to increase pressure
- left: to reduce pressure

Connect a pressure gauge at point 4 (with R1/8" thread).

### Checking negative pressure

The vacuum meter for checking negative pressure must be connected to point 5, R1/8". Maximum permissible negative pressure is 0.4 bar. At higher negative pressures, the fuel oil gasifies, which causes scraping noises in the pump and ultimately leads to pump damage.

### Cleaning the pump filter

The filter is located under the pump cover (SUNTEC) or in appropriate cartridge (DANFOSS). To be able to clean the filter, it is necessary to loosen the screws and remove the cover first (SUNTEC) or to unscrew the screw (DANFOSS).


- Check the pump cover seal and replace the gasket if necessary.

## Service - Maintenance

**Burner and boiler servicing must only be carried out by qualified personell. The system operator is advised to take out a service contract to guarantee regular servicing.**

### Attention

- Disconnect the electrical supply before carrying out any maintenance or cleaning work.
- The blast tube and firing head may be hot.



### Checking the exhaust gas temperature

- Check the flue gas temperature at regular intervals.
- Clean the boiler if the flue gas temperature is more than 30°C above the value measured at the time of commissioning.
- To simplify the check, use a flue gas temperature indicator.

### Burner maintenance positions

- After removing the screws 5 turn the burner and pull it out of the flange. It is possible to fix the burner in three positions

for maintenance.

#### Position 1



Maintenance line air (cleaning/substitution fan)

#### Position 2

Burner head maintenance.

#### Position 3

Maintenance components (filter and light oil pump).



### Fan assembly

Observe the positioning diagram below when replacing the motor and blower wheel. The inside flange **A** of the blower wheel must be fitted at the same level as the equipment plate **B**. Insert a straight edge between the wing of the blower wheel and set **A** and **B** to the same height, tighten the set screw on the blower wheel (maintenance position 1).



### Maintenance on the burner

#### Maintenance position 1

- Clean fan and housing and check for damage.

#### Maintenance position 2


- Check and clean the combustion head.
- Replace oil nozzle.
- Check ignition electrodes, readjust or replace as necessary.
- Fit combustion head. Observe adjustment dimensions.
- Fit burner.
- Start burner, check flue gas data, correct burner settings if necessary.

#### Maintenance position 3

- Check oil supply components (tubes, pumps, oil feed tube) and their connections for leaks or signs of wear, replace if necessary.
- Check electrical connections and connection cables for damage, replace if necessary.
- Check pump filter and clean if necessary.

### Nozzle and cleaning replacement

Use only the suitable box wrench provided for this operation to remove the nozzle, taking care to not damage the electrodes. Fit the new nozzle by the same care. Note: Always check the position of electrodes after having replaced the nozzle (see illustration). A wrong position could cause ignition troubles.



## Service - Troubleshooting

### Fault diagnosis and repair

In the event of a malfunction, first check that the prerequisites for correct operation are fulfilled:

1. is the system connected to the power supply?
2. is there oil in the tank?
3. are all shut-off valves open?
4. are all control and safety devices, such as the boiler thermostat, low-water detector, limit switch, etc. adjusted correctly?

If the malfunction persists, use the following table.

It is not permitted to repair any components relevant to safety.

These components must be replaced by parts with the same order number.


**Only use original spare parts.**

### NB: after each operation:

- under normal operating conditions (doors closed, hood fitted, etc.), check combustion and check the individual lines for leaks.
- Record the results in the relevant documents.

**E-BCU display interface must be used to read the faults by service personell.**



| Fault                                                                               | Symbol fault                                                                                                           | Cause                                                                | Remedy                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | No heat request                                                                                                        | Thermostats defective or incorrectly adjusted                        | Adjust the thermostats, replace if necessary.                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Burner does not start after thermostat shutdown.<br>No malfunction indicated on the automatic combustion control unit. | Drop in supply voltage or power failure.<br>Control unit malfunction | Check the cause of the fall in voltage or the power failure.<br>Replace the control unit.                                                                                                                                                                                                 |
|  | Burner starts at switch-on for very short period and then shuts down and the red LED lights up                         | The control unit has been intentionally locked                       | Reset control unit.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Burner starts and then shuts down after pre-ventilation                                                                | Flaring during pre-ventilation or pre-ignition                       | Check ignition sparks/adjust or replace electrode<br>Check/replace fuel-oil solenoid valve                                                                                                                                                                                                |
|  | Burner starts and then shuts down after the solenoid valves have opened                                                | No flame signal at end of safety time                                | Check the oil level in the tank.<br>Top tank up as required.<br>Open the valves.<br>Check the oil pressure and the operation of the pump, coupling, filter, solenoid valve.<br>Check ignition circuit, electrode adjustment.<br>Clean/replace electrodes.<br>Clean/replace flame monitor. |
|  | Flame extinguishing during operation                                                                                   | Flame goes out during operating phase                                | Replace the following items as required:<br>Ignition electrodes/ignition cables/ignition transformer/nozzle/pump/solenoid valve/automatic combustion control unit.                                                                                                                        |

# Contenuti generali - Indice - Avvertenze generali - Dichiarazione di conformità

|                           |                                                     |       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
| <b>Panoramica</b>         | Dati tecnici                                        | 3     |
|                           | Curve di lavoro                                     | 4     |
|                           | Dimensioni d'ingombro                               | 5     |
| <b>Contenuti generali</b> | Indice                                              | 18    |
|                           | Avvertenze generali                                 | 18    |
|                           | Dichiarazione di conformità                         | 18    |
|                           | Descrizione del bruciatore                          | 19    |
| <b>Funzione</b>           | Funzioni generali di sicurezza                      | 20    |
|                           | Programmatore di comando e sicurezza E-BCU OIL      | 21    |
|                           | Pompa del bruciatore                                | 22    |
| <b>Installazione</b>      | Montaggio del bruciatore                            | 23    |
|                           | Connessione elettrica                               | 24    |
|                           | Controlli da eseguire prima della messa in funzione | 24    |
|                           | Linea di alimentazione del combustibile             | 25    |
| <b>Messa in funzione</b>  | Dati di configurazione - regolazione dell'aria      | 26    |
|                           | Regolazione del bruciatore                          | 27    |
|                           | Regolazione pressione del gasolio                   | 27    |
| <b>Assistenza</b>         | Manutenzione                                        | 28    |
|                           | Possibili inconvenienti                             | 29    |
| <b>Panoramica</b>         | Schemi elettrici                                    | 66    |
|                           | Parti di ricambio                                   | 67-69 |

## Avvertenze importanti

I bruciatori MAX sono progettati per la combustione di gasolio da riscaldamento EL. I bruciatori sono conformi, nella struttura e nel funzionamento, alla norma EN 267.

Montaggio, messa in funzione e manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente da personale tecnico autorizzato, nel rispetto delle direttive e delle prescrizioni in vigore.

## Descrizione del bruciatore

Il bruciatore MAX è monostadio, a funzionamento completamente automatico in esecuzione monoblocco. E' adatto per l'allestimento di tutti i generatori di calore conformi alla norma EN 303 e/o degli aerotermi secondo DIN 4794, DIN 30697 o EN621 nell'ambito del suo range di potenza. Per qualsiasi altro utilizzo è richiesta l'autorizzazione della Ecoflam.

Al fine di garantire un funzionamento sicuro, non inquinante ed a basso consumo energetico, è necessario rispettare le seguenti norme:

### EN 226

Allacciamento di bruciatori di gasolio a nebulizzazione e bruciatori di gas ad aria soffiata su generatori di calore.

### EN 60335-2

Apparecchi elettrici di sicurezza per uso domestico.

## Luogo di installazione

Il bruciatore non dev'essere messo in funzione in locali in cui siano presenti vapori aggressivi (ad es. lacca per capelli, percloroetilene, tetracloruro di carbonio), notevole accumulo di polvere o forte umidità dell'aria (ad es. lavanderie). Una adeguata ventilazione deve essere fornita nel locale dell'installazione in modo da garantire le condizioni per una buona combustione. Si possono riscontrare scostamenti dovuti ad eventuali normative locali.

## Dichiarazione di conformità per bruciatori a gasolio

Noi,

**Ecoflam Bruciatori S.p.A.**

dichiariamo sotto la nostra responsabilità, che i bruciatori a gasolio

## MAX

sono conformi alle norme elencate:

EN 267: 2010  
EN 60335-1: 2008  
EN 60335-2-30: 2006  
EN 60335-2-102: 2007  
EN 55014-1: 2008 + A1: 2009  
EN 55014-2: 1998 + A1: 2001 + A2: 2008

Questi prodotti vengono contrassegnati con la marcatura CE nel rispetto delle direttive:

2006/95/EEC Low Voltage Directive  
2004/108/EEC EMC Directive  
2006/42/EC Machinery directive

Resana, 28 giugno 2011  
M. PANIZZON

## Si esclude qualsivoglia responsabilità per eventuali danni derivanti dalle seguenti cause:

- utilizzo non conforme.
- montaggio difettoso e/o riparazione a cura dell'acquirente o terzi, ivi inclusa l'applicazione di elementi di origine estranea.

## Consegna e istruzioni per l'uso

Il costruttore dell'impianto di combustione è tenuto a consegnare al gestore dell'impianto, al più tardi all'atto della consegna dello stesso, le istruzioni per l'uso e la manutenzione. Queste istruzioni devono essere appese nel locale di installazione del generatore termico in modo ben visibile. Devono essere indicati l'indirizzo ed il numero telefonico del punto di assistenza più vicino.

## Avvertenza per il gestore

L'impianto dev'essere controllato almeno una volta l'anno da un tecnico specializzato. Al fine di garantire un'esecuzione regolare, si suggerisce di stipulare un contratto per la manutenzione dell'impianto.

I bruciatori Ecoflam sono stati progettati e costruiti nel rispetto delle normative e direttive correnti. Tutti i bruciatori rispondono alle normative sulla sicurezza e sul risparmio energetico nel limite del campo di lavoro dichiarato.

La qualità del prodotto è garantita dal sistema di certificazione in base alla norma ISO 9001:2008.



## Contenuti generali - Descrizione del bruciatore

MAX 4 LN TW TC - 230V/50-60Hz

### NOME

MAX Gasolio

### MODELLO (Gas: kW; Gasolio: kg/h)

MAX 4 4 kg/h

### EMISSIONI

MAX Low NOx Low NOx Classe 3 fiamma gialla (<120 mg/kWh)  
MAX Standard Classe 2-OIL EN267 (<185 mg/kWh)

### TIPO DI FUNZIONAMENTO

- 1 stadio  
R 1 stadio con pre-riscaldatore  
TW Thermowatt E-BCU

### TIPO TESTA


TC Testa corta  
TL Testa lunga

### COMBUSTIBILE

- Gasolio  
KER Cherosene  
BIODIESEL Biodiesel  
D Olio combustibile: max visc. 50° E a 50°C

### TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

230V/50-60Hz 230 Volt, 50-60 Hz




- A1 E\_BCU OIL programmatore di comando e sicurezza gasolio
- M1 Motore elettrico per pompa e ventola
- T1 Trasformatore d'accensione
- Y Asta graduata
- Y1 Elettrovalvola
- 3 Regolazione dell'aria nella testa di combustione
- 5 Viti di fissaggio piastra
- 9 Presa Wieland
- 14 Cofano bruciatore
- 15 Flangia bruciatore
- 16 Pulsante di sblocco
- 102 Pompa gasolio
- 103B Regolazione dell'aria
- 113 Cuffia aria



### Imballaggio

CB : BRUCIATORE COMPLETO

- 1 sacchetto
- manuale tecnico in multilingue.
- filtro e tubi flessibili.
- spina wieland.
- ugello e chiave per ugello.
- viti, dadi e rosette.



KIT & ACS ordinabili e consegnati separatamente



## Funzione - Funzioni generali di sicurezza

### Preriscaldatore gasolio (versione R)

Se l'impianto richiede calore, si avvia in primo luogo il riscaldamento della linea porta ugello.

Una volta raggiunta la temperatura di preriscaldamento del gasolio, viene dato il consenso all'accensione del bruciatore.

Il tempo di riscaldamento con partenza a freddo è di circa 1 minuto.

### Funzione di esercizio

- In seguito alla richiesta di calore trasmessa tramite il regolatore della caldaia, il programmatore di comando (combustione) del gasolio avvia lo svolgimento del programma.

- Il motore si avvia, l'accensione si inserisce e si avvia il tempo di preventilazione di 15 sec.

- Durante la preventilazione, viene controllata la presenza della fiamma segnale sul focolare.

- Al termine della preventilazione, si aprono le elettrovalvole del gasolio e il bruciatore si avvia.

- Il funzionamento del bruciatore disinserisce l'accensione.

### Disinserimento normale

- Il termostato della caldaia interrompe

la richiesta di calore.

- L'elettrovalvola del gasolio si chiude e la fiamma si spegne.

- Il motore del bruciatore si spegne

- Il bruciatore è pronto al funzionamento.

### Funzione di sicurezza

Uno spegnimento a causa di possibili disturbi avviene:


- se durante la preventilazione è presente una fiamma-segnaie (monitoraggio luce esterna);

- se all'accensione (consenso al combustibile) dopo 5s (tempo di sicurezza) non si è accesa nessuna fiamma;


- se, in caso di spegnimento della fiamma quando l'impianto è in funzione, dopo un infruttuoso tentativo di riavvio non si genera alcuna fiamma.

Uno spegnimento in presenza di eventuali anomalie viene segnalato mediante accensione della lampadina di segnalazione guasti e può essere nuovamente resettato non appena eliminata la causa del malfunzionamento e dopo l'azionamento del pulsante di sblocco.

Per ulteriori informazioni vedere la descrizione del programmatore di comando (combustione).



## Funzione - Programmatore di comando e sicurezza E-BCU OIL



Il programmatore di comando e sicurezza gasolio E-BCU OIL comanda e sorveglia il bruciatore ad aria soata. Grazie al programma gestito dal microprocessore, si ottengono tempi estremamente stabili, indipendentemente dalle oscillazioni della tensione di rete o della temperatura ambiente. Il programmatore di comando e sicurezza è progettato per essere sicuro in caso di sottotensione. Se la tensione di rete scende al di sotto del valore minimo richiesto (170 V), il programmatore di comando si disattiva senza alcun segnale d'errore. Non appena la tensione supera i 178 V, il programmatore si riavvia automaticamente.

### Blocco e sblocco

Il programmatore di comando può essere bloccato (portato in condizione di anomalia) e sbloccato (rimozione anomalia) mediante il pulsante R a condizione che nel programmatore di comando sia presente tensione di rete.

**R** - Pulsante di reset + led segnalazione blocco.


**RJ45** - Connettore per collegamento PC (diagnostica, fornita separatamente).





Kit E-BCU  
tool diagnostico  
(non incluso)

**!** Prima del montaggio o dello smontaggio del programmatore di comando l'apparecchio dev'essere a tensione nulla.  
Il programmatore di comando non dev'essere aperto nè riparato.


| Simboli | Descrizione                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Aspetta una richiesta di calore                                                                               |
|         | Aspetta il riscaldamento della linea porta ugello (per bruciatori con riscaldamento della linea porta ugello) |
|         | Motore acceso                                                                                                 |
|         | Accensione inserita                                                                                           |
|         | Fiamma presente                                                                                               |



## Funzione - Pompa del bruciatore




- 1 allacciamento aspirazione
- 2 allacciamento di ritorno
- 3 allacciamento pressione
- 4 allacciamento manometro olio
- 5 allacciamento manometro depressione
- 6 regolazione della pressione del gasolio
- 10 allacciamento elettrico elettrovalvola
- Y1 elettrovalvola gasolio





La pompa utilizzata nei bruciatori di gasolio è una pompa ad ingranaggi autoadescente, che deve essere collegata con sistema bitubo; nella tubazione d'aspirazione inserire il filtro. Nella pompa sono incorporati un filtro d'aspirazione ed un regolatore di pressione del gasolio. Prima della messa in funzione dell'apparecchio collegare i manometri per le misurazioni della pressione e della depressione.

NB: prima di avviare il bruciatore, controllare che il ritorno sia aperto. Un'eventuale ostruzione può causare danni alla guarnizione della pompa.



**SISTEMA MONOTUBO:** Quando il circuito di alimentazione è monotubo è necessario modificare la pompa seguendo le istruzioni nelle figure a lato.

## Installazione - Montaggio del bruciatore



### Montaggio del bruciatore


Il bruciatore viene fissato alla flangia di attacco e di conseguenza alla caldaia, in tal modo la camera di combustione viene chiusa a tenuta stagna.

### Montaggio:

- Fissare la flangia di attacco 3 alla caldaia con le viti 4.
- Ruotare leggermente il bruciatore, introdurlo nella angia e fissarlo con la vite 5.


### Smontaggio:

- Allentare la vite 5.
- Ruotare il bruciatore ed estrarlo dalla flangia.




### Allacciamento del gasolio

Il filtro deve essere montato in modo tale che sia garantita una corretta guida del tubo flessibile. I tubi flessibili non devono essere piegati.



### Profondità di montaggio del bocaglio del bruciatore e rivestimento refrattario

Per i generatori senza parete anteriore raffreddata e in assenza di indicazioni contrarie da parte del costruttore della caldaia, è necessario eseguire un rivestimento in mattoni o l'isolamento secondo la figura (5) a lato. Il rivestimento in mattoni non deve sporgere oltre il bordo anteriore del bocaglio e deve terminare con una conicità massima di 60°. Lo spazio d'aria (6) dev'essere riempito con un materiale isolante elastico, non infiammabile.




### Condotto dei fumi

Al fine di evitare rumorosità indesiderate si raccomanda di evitare l'utilizzo di raccordi ad angolo retto al momento del collegamento della caldaia al camino.


## Installazione - Connessione elettrica

### - Controlli da eseguire prima della messa in funzione



#### Posizione elettrodi

NB: verificare sempre la posizione degli elettrodi dopo il montaggio dell'ugello (vedi figura). Una posizione errata può comportare problemi di accensione.




#### Allacciamento elettrico

L'impianto elettrico e i lavori di allacciamento devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato autorizzato.

A tal proposito devono essere rispettate le normative e le direttive vigenti. L'impianto d'alimentazione dovrà essere dotato di un interruttore differenziale di tipo A.

**Rispettare obbligatoriamente le prescrizioni e le direttive in vigore, oltre allo schema elettrico fornito con il bruciatore!**

- Verificare che la tensione di rete corrisponda alla tensione d'esercizio indicata di 230 V, 50/60 Hz corrente monofase con neutro e messa a terra.
- Fusibile sulla caldaia: 5 A



#### Allacciamento elettrico (plug-in)

Il bruciatore deve poter essere scollegato dalla rete mediante uno dei corrispondenti dispositivi di interruzione onnipolari conformi alle norme vigenti. Bruciatori e generatori termici (caldaie) vengono collegati tra di loro mediante una connessione a spina Wieland a sette poli (fig.1).

#### Controlli da eseguire prima della messa in funzione

Prima della messa in funzione devono essere controllati i seguenti punti.

- Montaggio del bruciatore secondo le presenti istruzioni.
- Preimpostazione del bruciatore secondo le indicazioni riportate nella tabella di regolazione.
- Controllo degli organi di combustione
- Il generatore termico dev'essere pronto per l'uso, le prescrizioni di montaggio del generatore termico devono essere rispettate.
- Tutti gli allacciamenti elettrici devono essere eseguiti correttamente.
- Il generatore termico ed il sistema di riscaldamento sono pieni d'acqua, le pompe di circolazione sono in funzione.
- Termostati, regolatore di pressione, dispositivo di sicurezza in caso di carenza d'acqua ed altri dispositivi limitatori


eventualmente installati sono correttamente collegati e funzionanti.

- Le vie di scarico dei fumi devono essere sgombrare, il dispositivo per l'aria secondaria, se presente, dev'essere in funzione.
- Dev'essere garantito un sufficiente apporto di aria pura.
- Dev'essere presente una richiesta di riscaldamento.
- I serbatoi del combustibile devono essere pieni.
- I condotti per il combustibile devono essere installati a regola d'arte, devono essere sottoposti ad un controllo per garantirne l'ermeticità ed essere disaerati.
- Il punto di misurazione previsto dalla norma per il controllo dei fumi di scarico dev'essere presente, il percorso dei fumi sino al punto di misurazione dev'essere a tenuta stagna in modo che i

risultati delle misurazioni non possano essere falsati.

## Installazione - Linea di alimentazione del combustibile


Bitubo dalla sommità del serbatoio



ALIMENTAZIONE COMBUSTIBILE CON SUNTEC AS V 47 A

| H<br>(m) | Lunghezza tubazioni (m) |         |
|----------|-------------------------|---------|
|          | ø 8 mm                  | ø 10 mm |
| 0,5      | 30                      | 65      |
| 1        | 35                      | 70      |
| 1,5      | 40                      | 75      |
| 2        | 45                      | 80      |
| 2,5      | 50                      | 85      |
| 3        | 55                      | 90      |
| 3,5      | 60                      | 95      |


Bitubo in aspirazione



| H<br>(m) | Lunghezza tubazioni (m) |         |
|----------|-------------------------|---------|
|          | ø 8 mm                  | ø 10 mm |
| 0,5      | 23                      | 55      |
| 1        | 21                      | 50      |
| 1,5      | 19                      | 45      |
| 2        | 17                      | 40      |
| 2,5      | 14                      | 34      |
| 3        | 9                       | 28      |
| 3,5      | 4                       | 22      |


Bitubo dalla sommità del serbatoio

ALIMENTAZIONE COMBUSTIBILE CON DANFOSS BFP21 R3



| H<br>(m) | Lunghezza tubazioni (m) |        |         |
|----------|-------------------------|--------|---------|
|          | ø 6 mm                  | ø 8 mm | ø 10 mm |
| 0,5      | 19                      | 60     | 100     |
| 1        | 21                      | 66     | 100     |
| 1,5      | 23                      | 72     | 100     |
| 2        | 25                      | 79     | 100     |
| 2,5      | 27                      | 85     | 100     |
| 3        | 29                      | 91     | 100     |
| 3,5      | 31                      | 98     | 100     |

Bitubo in aspirazione



| H<br>(m) | Lunghezza tubazioni (m) |        |         |
|----------|-------------------------|--------|---------|
|          | ø 6 mm                  | ø 8 mm | ø 10 mm |
| 0,5      | 15                      | 47     | 100     |
| 1        | 13                      | 41     | 99      |
| 1,5      | 11                      | 34     | 84      |
| 2        | 9                       | 28     | 68      |
| 2,5      | 7                       | 22     | 53      |
| 3        | 5                       | 15     | 37      |
| 3,5      | -                       | 9      | 22      |



## Messa in funzione - Dati di configurazione - Regolazione dell'aria

|           | UGELLO      |             | POMPA     | PORTATA    | REGOLAZIONE TESTA | REGOLAZIONE ARIA |
|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------------|------------------|
|           | gph         | spry        | bar       | kg/h       | Pos.              | Pos.             |
| MAX 1R LN | 0.50        | 60°S        | 12        | 1,75       |                   |                  |
|           | 0.55        | 60°S        | 12        | 1,84       |                   |                  |
|           | 0.60        | 60°S        | 12        | 1,92       |                   |                  |
|           | <b>0.65</b> | <b>80°S</b> | <b>12</b> | <b>2,4</b> | <b>2</b>          | <b>4</b>         |
|           | 0.75        | 60°S        | 12        | 2,8        |                   |                  |
| MAX 4R LN | 0.50        | 60°S        | 12        | 1,75       |                   |                  |
|           | 0.55        | 60°S        | 12        | 1,84       |                   |                  |
|           | 0.60        | 60°S        | 12        | 1,92       |                   |                  |
|           | 0.65        | 60°S        | 12        | 2,4        |                   |                  |
|           | <b>0.75</b> | <b>60°S</b> | <b>12</b> | <b>2,8</b> | <b>2</b>          | <b>4</b>         |
|           | 0.85        | 60°S        | 12        | 3,1        |                   |                  |
|           | 1.00        | 60°S        | 12        | 3,8        |                   |                  |

Le regolazioni indicate sopra sono **regolazioni base**. Con queste impostazioni, normalmente, il bruciatore può essere messo in funzione. La regolazione deve poi essere verificata utilizzando un analizzatore di

combustione. Potrebbero rivelarsi necessarie correzioni subordinate al singolo impianto. Valori di combustione favorevoli si possono ottenere mediante l'uso degli ugelli seguenti:



DANFOSS H+S 80°+60°  
DELAHAN W 60°  
STEINEN S 60°



### Regolazione dell'aria (A).

Agire sulla vite in figura:

- ruotando in senso orario, la portata aumenta.
- ruotando in senso antiorario, la portata diminuisce.



### Regolazione della testa di combustione (B).

Agire sulla vite in figura:

- ruotare con una chiave esagonale fino a raggiungere il valore desiderato (indice da 0 a 4,5).

## Messa in funzione - Regolazione del bruciatore - Regolazione pressione del gasolio



### Pericolo di deflagrazione:

durante le operazioni di regolazione, verificare costantemente le emissioni di CO, CO<sub>2</sub> e l'indice di fumosità. In presenza di formazioni di CO modificare i valori della combustione. Il valore massimo di CO non deve superare i 50ppm.

### Avviamento del bruciatore

Prima dell'avviamento del bruciatore, caricare le tubazioni fino al riempimento del filtro gasolio.

Avviare quindi il bruciatore agendo sul termostato della caldaia. Per eliminare completamente l'aria dalla tubazione del gasolio, svitare la vite di spurgo nel filtro del gasolio durante la fase di preventilazione. Nel corso di questa operazione non è consentito superare una depressione di 0,4 bar. Quando fuoriesce gasolio senza bolle ed il filtro

è completamente pieno di gasolio, chiudere nuovamente la vite di spurgo.

### Regolazione della potenza del bruciatore

Regolare la pressione del gasolio in modo che il bruciatore eroghi la potenza desiderata, agendo sul regolatore di pressione. Controllare sempre i valori della combustione (CO, CO<sub>2</sub>, indice di fumosità). Se necessario, modificare la portata d'aria, procedendo eventualmente in modo progressivo.

### Ottimizzazione dei valori della combustione

In caso di valori di combustione non soddisfacenti modificare la posizione della testa di combustione. In questo modo vengono modificati il comportamento di avviamento e i valori della combustione. Se necessario, compensare la variazione della portata d'aria mediante la regolazione della serranda dell'aria.

**Attenzione: in caso di installazione su caldaia, rispettare la temperatura minima dei fumi di scarico secondo le indicazioni del costruttore della caldaia e secondo i requisiti del sistema di scarico fumi, al fine di evitare la formazione di condensa.**

### Regolazione pressione del gasolio

Per regolare la pressione del gasolio (e quindi la potenza del bruciatore) agire sul regolatore di pressione **6** nella pompa.

Ruotare verso:

- destra: aumento della pressione;
- sinistra: riduzione della pressione.

Per il controllo è necessario collegare un manometro all'allacciamento, manometro **4**, filettatura R1/8"

### Controllo depressione



Il vacuometro per il controllo della depressione dev'essere collegato al raccordo **5**, R1/8".

Depressione massima consentita 0,4 bar. Con depressione superiore, il gasolio da riscaldamento gasifica provocando un rumore stridulo e il danneggiamento della pompa.

### Pulizia del filtro della pompa

Il filtro si trova sotto il coperchio della pompa (SUNTEC) o in apposita cartuccia (DANFOSS). Per pulirlo è necessario allentare le viti del coperchio e smontarlo (SUNTEC) o svitare la vite (DANFOSS).

- Controllare la tenuta del coperchio della pompa ed eventualmente sostituire la guarnizione.



- 1 allacciamento aspirazione
- 2 allacciamento di ritorno
- 3 allacciamento pressione
- 4 allacciamento manometro olio
- 5 allacciamento manometro depressione
- 6 regolazione della pressione del gasolio
- 10 allacciamento elettrico elettrovalvola
- Y1 elettrovalvola gasolio

### Controllo funzionamento

Un controllo di sicurezza del monitoraggio fiamma dev'essere eseguito sia in occasione della prima messa in funzione, sia dopo aver eseguito revisioni o dopo un lungo periodo di inattività dell'impianto.

- Tentativo di avviamento con rivelatore

di fiamma oscurato: al termine del tempo di sicurezza il programmatore di comando deve spostarsi su anomalia.

- Avviamento con rivelatore di fiamma illuminato: dopo 10 secondi di preaerazione il programmatore di comando deve spostarsi su anomalia.

- Avviamento normale: quando il bruciatore è in funzione, oscurare il rivelatore di fiamma: dopo un nuovo avviamento ed al termine del tempo di sicurezza il programmatore di comando deve spostarsi su anomalia.

## Assistenza - Manutenzione

Gli interventi di assistenza sulla caldaia e sul bruciatore devono essere eseguiti esclusivamente da personale tecnico addestrato nel campo del riscaldamento. Al fine di garantire una regolare esecuzione degli interventi di assistenza, si consiglia al gestore dell'impianto di stipulare un contratto di assistenza.

### Attenzione

- Prima degli interventi di manutenzione e

pulizia, disinserire la corrente.

- Il bocaglio ed i componenti della testa possono essere caldi.

### Controllo della temperatura dei fumi di scarico

- Controllare regolarmente la temperatura dei fumi di scarico.
- Pulire la caldaia se la temperatura dei fumi di scarico supera il valore della messa in funzione di oltre 30°C.
- Al fine di semplificare il controllo,




installare un display per la visualizzazione della temperatura dei fumi di scarico.

### Posizioni di manutenzione del bruciatore

- Dopo aver allentato la vite 5 e sganciato il bruciatore, è possibile fissarlo in tre posizioni di manutenzione.

#### Posizione 1

Manutenzione linea aria (pulizia/sostituzione ventola)



#### Posizione 2

Per sostituzione dell'ugello e sostituzione/regolazione elettrodi.

#### Posizione 3

Per sostituzione della pompa gasolio e filtro.

### Montaggio della ventola

In caso di sostituzione della ventola o del motore, fare riferimento allo schema di posizionamento.

Allineare la flangia interna A della ventola con la piastra B.

Inserire un righello tra le pale della ventola e portare A e B alla stessa altezza, serrare la vite senza testa con intaglio sulla ventola (posizione di manutenzione 1).

### Interventi di manutenzione sul bruciatore

#### Posizione di manutenzione 1

- Pulire ventola a carter e controllare che non presentino danni.

#### Posizione di manutenzione 2

- Controllare e pulire i dispositivi di miscelazione.
- Sostituire l'ugello del gasolio.
- Controllare gli elettrodi di accensione ed eventualmente regolarli o sostituirli.

- Montare il dispositivo di miscelazione. Rispettare i dati di taratura.
  - Montare il bruciatore.
  - Avviare il bruciatore, controllare i dati dei fumi di scarico ed eventualmente correggere le regolazioni del bruciatore.
- Posizione di manutenzione 3
- Verificare la tenuta e lo stato di usura di tutti i componenti di alimentazione


del gasolio (flessibili, pompa, tubetto pompa) e dei relativi raccordi ed eventualmente sostituirli.

- Controllare la presenza di danni su connessioni elettriche e cavi di raccordo ed eventualmente sostituirli.
- Controllare ed eventualmente pulire il filtro della pompa.

### Pulizia e sostituzione dell'ugello

Utilizzare solo l'apposita chiave fornita in dotazione per rimuovere l'ugello, facendo attenzione a non danneggiare gli elettrodi. Montare il nuovo ugello con la medesima cura.

NB: verificare sempre la posizione degli elettrodi dopo il montaggio dell'ugello (vedi figura). Una posizione errata può comportare problemi di accensione.



## Assistenza - Possibili inconvenienti

### Cause ed eliminazione delle anomalie

In presenza di anomalie, devono essere controllati i presupposti fondamentali per il corretto funzionamento dell'impianto:

1. C'è corrente?
2. C'è gasolio nel serbatoio?
3. I rubinetti di arresto sono tutti aperti?
4. Tutti gli apparecchi di regolazione e sicurezza come il termostato caldaia, il dispositivo di sicurezza in caso di carenza d'acqua, il finecorsa, ecc., sono impostati?

Nel caso in cui, dopo il controllo dei punti suddetti, l'anomalia persistesse, usare le seguente tabella.

I componenti di sicurezza non devono essere riparati, bensì devono essere

sostituiti con componenti riportanti lo stesso codice articolo.

**Utilizzare esclusivamente pezzi originali del costruttore.**

### NB: Dopo ogni intervento controllare:

- i valori di combustione in condizioni di esercizio (porta del locale caldaia chiusa, copertura montata, ecc.).
- registrare i valori di combustione nel libretto di centrale.

**E-BCU display: l'interfaccia deve essere usato dal personale che effettua il service per poter leggere le anomalie del bruciatore.**



| Simbolo | Anomalia                                                                                                                                          | Causa                                                                                  | Rimedio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Nessuna richiesta di calore                                                                                                                       | Termostato mal regolato o difettoso                                                    | Regolare o sostituire i termostati                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | In seguito allo spegnimento mediante termostato il bruciatore non riparte. Nessuna anomalia visualizzata nel programmatore di comando e sicurezza | Caduta o assenza della tensione d'alimentazione. Anomalia del programmatore di comando | Verificare l'origine della riduzione o dell'interruzione di tensione. Sostituire il programmatore di comando.                                                                                                                                                                                                                        |
|         | All'accensione il bruciatore si accende brevemente e poi si spegne, accensione della spia di blocco                                               | Il programmatore di comando è stato intenzionalmente bloccato                          | Sbloccare nuovamente il programmatore di comando.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Il bruciatore si accende e si spegne dopo la preventilazione                                                                                      | Luce parassita durante la preventilazione o la preaccensione                           | Controllare le scintille di accensione/ regolare/sostituire gli elettrodi controllare/sostituire l'elettrovalvola gasolio                                                                                                                                                                                                            |
|         | Il bruciatore si accende e si spegne dopo l'apertura dell'elettrovalvola                                                                          | Mancanza di fiamma al termine del tempo di sicurezza                                   | Controllare il livello di gasolio nel serbatoio. Se necessario, riempire il serbatoio. Aprire le valvole. Controllare la pressione dell'olio ed il funzionamento della pompa, il giunto, il filtro e la valvola elettromagnetica. Controllare circuito di accensione e regolazione degli elettrodi. Pulire/sostituire gli elettrodi. |
|         | Spegnimento della fiamma con impianto in funzione                                                                                                 | La fiamma si spegne quando l'impianto è in funzione                                    | Pulire/sostituire il rivelatore di fiamma. Qualora necessario, sostituire i seguenti componenti: elettrodi di accensione/cavo di accensione/trasformatore di accensione/ugello/pompa/elettrovalvola/programmatore di comando di sicurezza.                                                                                           |

# Contenus généraux - Sommaire - Notices générales - Déclaration de conformité

|                          |                                             |       |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------|
| <b>Vue d'ensemble</b>    | Données techniques                          | 3     |
|                          | Domaine de fonctionnement                   | 4     |
|                          | Dimensions                                  | 5     |
| <b>Contenus généraux</b> | Sommaire                                    | 30    |
|                          | Notices générales                           | 30    |
|                          | Déclaration de conformité                   | 30    |
|                          | Description du brûleur                      | 31    |
| <b>Fonction</b>          | Fonctions générales de sécurité             | 32    |
|                          | Coffret de commande et de sécurité          | 33    |
|                          | Pompe du brûleur                            | 34    |
| <b>Installation</b>      | Montage du brûleur                          | 35    |
|                          | Raccordement électrique                     | 36    |
|                          | Contrôles avant la mise en service          | 36    |
|                          | Ligne d'alimentation en combustible         | 37    |
| <b>Mise en service</b>   | Données de configuration - Réglage de l'air | 38    |
|                          | Réglage du brûleur                          | 39    |
|                          | Réglage de la pression fuel                 | 39    |
| <b>Maintenance</b>       | Entretien                                   | 40    |
|                          | Problèmes possibles                         | 41    |
| <b>Vue d'ensemble</b>    | Schémas électrique                          | 66    |
|                          | Pièces de rechange                          | 67-69 |

## Mise en garde

Les brûleurs MAX sont conçus pour la combustion de fuel de chauffage EL. Les brûleurs sont conformes, dans la structure et dans le fonctionnement, à la règle EN 267.

Le montage, la mise en route et l'entretien ne peuvent être exécutés que par des spécialistes autorisés, dans le respect des directives et prescriptions en vigueur.

## Description du brûleur

Le brûleur MAX est monostade, à fonctionnement complètement automatique en exécution monobloc. Ils conviennent pour l'équipement de tous les générateurs de chaleur conformes à la norme EN 303, ou de générateurs-pulseurs d'air chaud selon la norme DIN 4794, DIN 30697 ou EN621 dans leur plage de puissances.

Toute autre utilisation doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès d'Ecoflam.

Pour un fonctionnement en toute sécurité, respectueux de l'environnement et économe en énergie, il faut prendre en considération les normes suivantes:

### EN 226

Raccordement de brûleurs fuel à nébulisation et brûleurs gaz à air soufflé à un générateur de chaleur.

### EN 60335-2

Appareils électriques de sécurité pour usage domestique.

### Lieu d'installation

Le brûleur ne doit pas être mis en service dans des locaux exposés à des vapeurs agressives (p. ex. laque pour cheveux, tétrachloréthylène, tétrachlorure de carbone), poussières importantes ou humidité de l'air élevée (p. ex. dans des buanderies).

Le local d'installation doit être correctement aéré de manière à garantir les conditions pour une bonne combustion. Les dispositions locales peuvent contenir des prescriptions différentes.

## Déclaration de conformité pour brûleurs fuel

Nous,

**Ecoflam Bruciatori S.p.A.**

déclarons sous notre responsabilité, que les brûleurs fuel

### MAX

sont en conformité avec les normes suivantes:

EN 267: 2010

EN 60335-1: 2008

EN 60335-2-30: 2006

EN 60335-2-102: 2007

EN 55014-1: 2008 + A1: 2009

EN 55014-2: 1998 + A1: 2001 + A2: 2008

Ces produits sont marqués avec la marque CE dans le respect des directives:

2006/95/EEC Low Voltage Directive

2004/108/EEC EMC Directive

2006/42/EC Machinery directive

Resana, 28 giugno 2011

M. PANIZZON

## Les dommages résultant des causes suivantes ne pourront pas être couverts par la garantie:

- utilisation inappropriée.
- installation et/ou remise en état erronées par l'acheteur ou par un tiers, y compris la mise en place de pièces d'autres origines.

## Remise de l'installation et conseils d'utilisation

L'artisan qui réalise l'installation doit donner à l'utilisateur, au plus tard au moment de la réception de l'installation, les notices d'utilisation et d'entretien. Elles doivent être conservées bien visibles dans la chaufferie. L'adresse et le numéro d'appel de la station-service la plus proche doivent y être inscrits.

## Conseils à l'utilisateur

L'installation doit être vérifiée au moins une fois par an par un spécialiste. Pour en garantir l'exécution régulière, la conclusion d'un contrat d'entretien est fortement conseillée.

Les brûleurs Ecoflam ont été conçus et construits dans le respect des réglementations et des directives actuelles. Tous les brûleurs sont conformes aux réglementations relatives à la sécurité et aux économies d'énergie dans la limite du domaine d'utilisation déclaré. La qualité du produit est garantie par le système de certification conformément à la norme ISO 9001:2008.



## Contenus généraux - Description du brûleur

MAX 4 LN TW TC - 230V/50-60Hz

### NOM

MAX Fioul domestique

### MODÈLE (Gaz: kW; fioul domestique: kg/h)

MAX 4 4 kg/h

### ÉMISSIONS

MAX Low NOx Bas-NOx Classe 3 flamme jaune (<120 mg/kWh)

MAX Standard Classe 2-OIL EN267 (<185 mg/kWh)

### TYPE DE FONCTIONNEMENT

- 1 allure  
R 1 allures avec préchauffeur  
TW Thermowatt E-BCU

### TYPE TÊTE


TC Tête courte  
TL Tête longue

### COMBUSTIBLE

- fioul domestique  
KER Kérosène  
BIODIESEL Biodiesel  
D Fuel lourd: max visc. 50° E a 50°C

### TENSION D'ALIMENTATION

230V/50-60Hz 230 Volt, 50-60 Hz




- A1 E\_BCU OIL Coffret de commande et de sécurité fioul domestique
- M1 Moteur électrique pour la pompe et ventilateur
- T1 Transformateur d'allumage
- Y Tige graduée
- Y1 Electrovanne
- 3 Régulation de l'air dans la tête de combustion
- 5 Vis de fixation palque
- 9 Fiche femelle Wieland
- 14 Coffre brûleur
- 15 Bride du brûleur
- 16 Bouton de déblocage
- 102 Pompe fuel
- 103B Régulation de l'air
- 113 Volet d'air



### Emballage

CB : BRÛLEUR JE COMPLÈTE

- 1 sachet
- manuel technicien dans multilangue
- filtre et flexibles.
- fiche male wieland.
- gicleur et clé pour gicleur.
- vis, écrous et rondelles.



### KIT & ACS commandés et livrés séparément



## Fonction - Fonctions générales de sécurité

### Préchauffeur de fioul domestique (version R)

Si l'installation exige de la chaleur, le réchauffage de la ligne porte-buses démarre dans un premier temps. Une fois que la température de préchauffage du fioul domestique est atteinte, l'allumage du brûleur est autorisé. Le temps de réchauffage avec démarrage à froid est d'environ 1 minute.

### Fonctionnement

- Après la demande de chaleur par le régulateur de la chaudière, le coffret de commande (combustion) du fuel fait démarrer le déroulement du programme.
- Le moteur démarre, l'allumeur est activé et le temps de pré ventilation (15 s) débute.
- Pendant la préventilation, le foyer est surveillé pour détecter une éventuelle présence de flamme.
- A l'issue de la préventilation, l'électrovanne fuel s'ouvrent et le brûleur démarre.
- Pendant le fonctionnement, le circuit d'allumage est coupé.

### Arrêt de régulation

- Le régulateur de la chaudière interrompt la demande de chauffe.
- L'électrovanne fuel se ferment et la flamme s'éteint.
- Le moteur du brûleur s'arrête.
- Le brûleur est prêt à fonctionner.


### Fonction de sécurité

Une mise en sécurité intervient :


- lorsque pendant la préventilation, un signal de flamme est détecté (monitorage lumière extérieure);
- lorsque, au moment du démarrage (autorisation d'admission du combustible), aucune flamme ne s'est formée au bout de 5 secondes (temps de sécurité);
- si, en cas d'extinction accidentelle pendant le fonctionnement et après une tentative de rallumage, aucune flamme n'apparaît.

Une mise en sécurité est signalée par le témoin de défaut. Le déverrouillage du brûleur se fait, après élimination de la cause du défaut, par pression sur le bouton de déverrouillage.

Pour de plus amples informations, se référer à la description du coffret de sécurité.



Fonction - Coffret de commande et de sécurité E-BCU OIL



Le coffret de commande et de sécurité fioul domestique E-BCU OIL commande et surveille le brûleur à air soufflé. Grâce à la commande du déroulement du programme par microprocesseur, on aboutit à des temps très stables, indépendamment des variations de la tension d'alimentation électrique ou de la température ambiante. Le coffret est conçu avec une protection contre la baisse de la tension électrique. Lorsque la tension d'alimentation électrique se situe en dessous de la valeur minimale (170 V) demandée, le coffret de sécurité s'arrête sans émettre de signal de défaut. Dès que la tension dépasse 178 V, le coffret de

sécurité redémarre automatiquement.

**Verrouillage et déverrouillage**  
Le coffret de sécurité peut être verrouillé (défaut forcé) et déverrouillé (défaut acquité) au moyen du bouton R à la condition que le coffret soit sous tension.

**R** - bouton de réarmement + LED de signalisation du blocage.


**RJ45** - Connecteur pour connexion PC (diagnostic, fourni séparément).





Kit E-BCU  
Outils de diagnostic (non inclus)

**!** Avant le montage ou le démontage du coffret de sécurité, l'appareil doit être mis hors tension. Il ne faut ni ouvrir ni réparer le coffret de sécurité.


| Symbole | Description                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Attente demande de chaleur chaudière                                                   |
|         | Attente préchauffage de la ligne gicleur (pour brûleurs avec ligne gicleur réchauffée) |
|         | Alimentation du moteur                                                                 |
|         | Mise sous tension de l'allumeur                                                        |
|         | Flamme présente                                                                        |



## Fonction - Pompe du brûleur




- 1 connexion d'aspiration
- 2 connexion de retour
- 3 connexion pression
- 4 connexion manomètre
- 5 connexion vacuomètre
- 6 réglage de la pression du fioul
- 10 connexion électrique electrovanne
- Y1 electrovanne du fioul





La pompe utilisée sur le brûleur de fioul domestique est une pompe auto-amorçante à engrenages qui doit être raccordée à un système bitube ; introduire le filtre dans la conduite d'aspiration. La pompe comprend un filtre d'aspiration et un régulateur de pression du fioul. Avant la mise en fonction de l'appareil, raccorder les manomètres de mesure de la pression et de la dépression.

N.B. : avant de démarrer le brûleur, contrôler que le retour est ouvert. Une éventuelle obstruction peut endommager le joint de la pompe.



SYSTEME MONOTUBE : Quand le circuit d'alimentation est monotube, il est nécessaire de modifier la pompe en suivant les instructions indiquées dans la figure ci-contre.

## Installation - Montage du brûleur



### Montage du brûleur


Le brûleur est fixé à la bride de fixation et, par conséquent, à la chaudière ; de cette manière, la chambre de combustion est fermée hermétiquement.

### Montage:

- Fixer la bride de fixation 3 à la chaudière au moyen des vis 4.
- Tourner légèrement le brûleur, l'introduire dans la bride et le fixer avec la vis 5.

### Démontage :


- Desserrer la vis 5.
- Tourner le brûleur et l'extraire de la bride.



### Branchement du fioul domestique


Le filtre doit être monté de manière à ce qu'un guidage correct du tuyau flexible soit garanti.

Les tuyaux flexibles ne doivent pas être pliés.



### Profondeur de montage du tube du brûleur et garnissage en maçonnerie

Pour les générateurs sans paroi avant refroidie et en l'absence d'indications contraires par le constructeur de la chaudière, il est nécessaire de réaliser un garnissage en maçonnerie ou une isolation (5) selon la figure ci-contre. Le garnissage en maçonnerie ne doit pas dépasser la bordure avant du gueulard et sa dépouille conique ne doit pas dépasser 60°. L'interstice d'air (6) doit être comblé avec un matériau d'isolation élastique et ininflammable.





### Mené des fumées

Au fin d'éviter du bruit non désirées, il est recommandé d'éviter les pièces de raccordement à angles droits lors du raccordement de la chaudière à la cheminée.

## Installation - Raccordement électrique

### - Contrôles avant la mise en service



#### Raccordement électrique

L'installation électrique et les travaux de raccordement doivent être réalisés exclusivement par le personnel qualifié et autorisé.

Les prescriptions et directives en vigueur doivent être respectées.


L'installation d'alimentation devra être munie d'un interrupteur différentiel de type A.

**Respecter obligatoirement les prescriptions et les directives en vigueur, outre le schéma électrique fourni avec le brûleur!**

• Vérifier si la tension électrique d'alimentation correspond à la tension de fonctionnement indiquée de 230 V, 50/60 Hz courant monophasé avec neutre et mise à la terre.  
Fusible sur la chaudière: 5 A

#### Position électrodes

NB: Après le remplacement du gicleur, vérifier toujours la position des électrodes (voir à l'illustration). Une position erronée des électrodes pourrait donner des problèmes d'allumage.



#### Raccordement électrique par connecteurs

Le brûleur doit pouvoir être déconnecté du réseau à l'aide d'un dispositif de coupure omnipolaire conforme aux normes en vigueur. Le brûleur et le générateur de chaleur (chaudière) sont reliés entre eux par un connecteur Wieland à sept pôles (fig.1).

#### Contrôles avant la mise en service

Il convient de contrôler les points suivants avant la première mise en service.

- Montage du brûleur conformément aux présentes instructions.
  - Préréglage du brûleur conformément aux indications du tableau de réglage.
  - Réglage des organes de combustion.
  - Le générateur de chaleur doit être prêt à fonctionner, les prescriptions d'exploitation du générateur de chaleur doivent être respectées.
  - Toutes les connexions électriques doivent être réalisées correctement.
  - Le générateur de chaleur et le
- Les données de réglage ci-dessus sont des réglages de base. Les données de réglage d'usine sont encadrées en gras et sur fond gris. Dans un cas normal, ces réglages permettent la mise en service du brûleur. Vérifier en tout état de cause soigneusement les valeurs de réglage. En

général, en fonction de l'installation, des corrections doivent être apportées. système de chauffage sont remplis d'eau, les pompes de circulation sont en service.


- Le régulateur de température, le régulateur de pression, la protection contre le manque d'eau et les autres dispositifs de limitation et de sécurité éventuellement présents sont raccordés et opérationnels.
- La cheminée doit être dégagée et le dispositif d'air additionnel, si présent, en fonctionnement.
- Un apport d'air frais suffisant doit être garanti.
- La demande de chaleur doit être présente.
- Les réservoirs de combustible doivent être remplis.
- Les conduites de combustible doivent être montées dans les règles de l'art, leur

étanchéité contrôlée et être purgées.

- Un point de mesure conforme aux normes doit être présent, le conduit de fumée jusqu'au point de mesure doit être étanche, de telle manière que les résultats de mesure ne soient pas faussés.

## Installation - Ligne d'alimentation du combustible


Raccordement bitube en charge



ALIMENTATION COMBUSTIBLE AVEC SUNTEC AS V 47 A

| H<br>(m) | Longueurs tuyaux (m) |         |
|----------|----------------------|---------|
|          | ø 8 mm               | ø 10 mm |
| 0,5      | 30                   | 65      |
| 1        | 35                   | 70      |
| 1,5      | 40                   | 75      |
| 2        | 45                   | 80      |
| 2,5      | 50                   | 85      |
| 3        | 55                   | 90      |
| 3,5      | 60                   | 95      |


Raccordement bitube en aspiration



| H<br>(m) | Longueurs tuyaux (m) |         |
|----------|----------------------|---------|
|          | ø 8 mm               | ø 10 mm |
| 0,5      | 23                   | 55      |
| 1        | 21                   | 50      |
| 1,5      | 19                   | 45      |
| 2        | 17                   | 40      |
| 2,5      | 14                   | 34      |
| 3        | 9                    | 28      |
| 3,5      | 4                    | 22      |


Raccordement bitube en charge

ALIMENTATION COMBUSTIBLE AVEC DANFOSS BFP21 R3



| H<br>(m) | Longueurs tuyaux (m) |        |         |
|----------|----------------------|--------|---------|
|          | ø 6 mm               | ø 8 mm | ø 10 mm |
| 0,5      | 19                   | 60     | 100     |
| 1        | 21                   | 66     | 100     |
| 1,5      | 23                   | 72     | 100     |
| 2        | 25                   | 79     | 100     |
| 2,5      | 27                   | 85     | 100     |
| 3        | 29                   | 91     | 100     |
| 3,5      | 31                   | 98     | 100     |

Raccordement bitube en aspiration



| H<br>(m) | Longueurs tuyaux (m) |        |         |
|----------|----------------------|--------|---------|
|          | ø 6 mm               | ø 8 mm | ø 10 mm |
| 0,5      | 15                   | 47     | 100     |
| 1        | 13                   | 41     | 99      |
| 1,5      | 11                   | 34     | 84      |
| 2        | 9                    | 28     | 68      |
| 2,5      | 7                    | 22     | 53      |
| 3        | 5                    | 15     | 37      |
| 3,5      | -                    | 9      | 22      |



## Mise en service - Données de configuration - Réglage de l'air

|           | GICLEUR     |             | POMPE     | DEBIT      | REGLAGE TETE | REGLAGE VOLET D'AIR |
|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|---------------------|
|           | gph         | spry        | bar       | kg/h       | Pos.         | Pos.                |
| MAX 1R LN | 0.50        | 60°S        | 12        | 1,75       |              |                     |
|           | 0.55        | 60°S        | 12        | 1,84       |              |                     |
|           | 0.60        | 60°S        | 12        | 1,92       |              |                     |
|           | <b>0.65</b> | <b>80°S</b> | <b>12</b> | <b>2,4</b> | <b>2</b>     | <b>4</b>            |
|           | 0.75        | 60°S        | 12        | 2,8        |              |                     |
| MAX 4R LN | 0.50        | 60°S        | 12        | 1,75       |              |                     |
|           | 0.55        | 60°S        | 12        | 1,84       |              |                     |
|           | 0.60        | 60°S        | 12        | 1,92       |              |                     |
|           | 0.65        | 60°S        | 12        | 2,4        |              |                     |
|           | <b>0.75</b> | <b>60°S</b> | <b>12</b> | <b>2,8</b> | <b>2</b>     | <b>4</b>            |
|           | 0.85        | 60°S        | 12        | 3,1        |              |                     |
|           | 1.00        | 60°S        | 12        | 3,8        |              |                     |

Les régulations indiquées sur suis **régulations de base**. Avec ces sélections , normalement, le brûleur peut être mis en fonction. Le réglage doit ensuite être vérifié au moyen d'un analyseur de combustion.

Des corrections subordonnées à chaque installation pourraient s'avérer nécessaires. On peut obtenir des valeurs de combustion favorables en utilisant les buses suivantes:



DANFOSS H+S 80°+60°  
DEHAVAN W 60°  
STEINEN S 60°



### Régulation de l'air (A).

Agir sur les vies en figure:

- en tournant en sens horaire, le débit augmente.
- en tournant en sens inverse horaire, le débit il réduit.



### Régulation de la tête de combustion (B).

Agir sur les vies en figure:

- tourner avec une clé hexagonale jusqu'à la valeur souhaitée (index de 0 à 4.5).

## Mise en service - Réglage du brûleur - Réglage de la pression fuel



### Risque de déflagration:

Contrôler en permanence le CO, le CO<sub>2</sub> et les émissions de fumée pendant le réglage. En cas de formation de CO, optimiser les valeurs de combustion. La teneur en CO ne doit pas dépasser 50 ppm.

### Démarrage du brûleur

Avant de démarrer le brûleur, remplir les conduites jusqu'à ce que le filtre du fioul domestique soit plein. Ensuite, démarrer le brûleur en agissant sur le thermostat de la chaudière. Pour éliminer complètement l'air de la conduite du gasoil, desserrer la vis de purge dans le filtre du gasoil durant la phase de pré-aération. Ce faisant, il ne faut pas parvenir sous une dépression de 0,4 bar. Lorsque le fuel émergeant est exempt de bulles d'air et le filtre est entièrement rempli de

fuel, fermer la vis de purge.

### Réglage de la puissance du brûleur

Régler la pression du fioul domestique de manière à ce que le brûleur distribue la puissance souhaitée, en agissant sur le régulateur de pression.

Toujours contrôler les valeurs de la combustion (CO, CO<sub>2</sub>, indice de fumosité). Modifier, au besoin, le débit d'air, en procédant éventuellement de façon progressive.

### Optimiser les valeurs de combustion

Si les valeurs de combustion ne sont pas satisfaisantes, modifier la position de la tête de combustion. On modifie ainsi le comportement de mise en marche ainsi que les valeurs de la combustion.

Si nécessaire, compenser la variation de débit d'air en adaptant la position du volet d'air.

**Attention: en cas d'installation sur une chaudière, respecter la température minimale des fumées d'évacuation en fonction des indications du fabricant de la chaudière et selon les exigences du système d'évacuation des fumées, afin d'éviter la formation de condensation.**

### Réglage de la pression fuel

Pour régler la pression du fuel (et donc le débit du brûleur) agir sur le régulateur de pression **6** dans la pompe.

Rotation vers:

- la droite : augmentation de la pression;
- la gauche : diminution de la pression.

Pour le contrôle, il est nécessaire de raccorder un manomètre au branchement, manomètre **4**, filetage R1/8 pouce.

### Contrôle de la dépression



Le vacuomètre pour le contrôle de la dépression doit être connecté sur la prise **5**, R1/8".

Dépression maximale permise 0,4 bar. Avec dépression supérieure, le fuel de chauffage gazéifié en provoquant un bruit strident et l'endommagement de la pompe.

### Nettoyage du filtre de la pompe

Le filtre se trouve sous le couvercle de la pompe (SUNTEC) ou dans une cartouche spécifique (DANFOSS). Pour le nettoyer, il est nécessaire de desserrer les vis du couvercle et de le démonter (SUNTEC) ou de desserrer la vis (DANFOSS).

• Contrôler l'étanchéité du couvercle de la pompe et éventuellement remplacer le joint.



- 1 connexion d'aspiration
- 2 connexion de retour
- 3 connexion pression
- 4 connexion manomètre
- 5 connexion vacuomètre
- 6 réglage de la pression du fioul
- 10 connexion électrique electrovanne
- Y1 electrovanne du fioul

### Contrôle de fonctionnement

Il convient de procéder à un contrôle de sécurité de la surveillance de flamme aussi bien lors de la première mise en service qu'après des révisions ou un arrêt prolongé de l'installation.

- Tentative de démarrage avec la cellule de détection de flamme assombrie : au

terme du temps de sécurité, le coffret de sécurité doit se déplacer sur anomalie.

- Démarrage avec la cellule de détection de flamme éclairée : après une prévention de 10 secondes, le coffret de sécurité doit se déplacer sur anomalie.

- Démarrage normal: lorsque brûleur est en service, assombrir le cellule

de détection de flamme: après un nouveau démarrage et au terme du temps de sécurité, le coffret de sécurité doit se déplacer sur anomalie.

## Maintenance - Entretien

Les travaux d'entretien sur la chaudière et sur le brûleur ne doivent être exécutés que par un spécialiste en chauffage. Afin d'assurer des opérations d'entretien régulières la souscription d'un contrat d'entretien doit être recommandée à l'utilisateur de l'installation.

### Attention

- Avant toute intervention d'entretien et de nettoyage, couper l'alimentation

électrique.

- L'gueulard et les composantes de la tête peuvent être chauds.

### Contrôle des températures des gaz de combustion

- Contrôler régulièrement la température des gaz de combustion.
- Nettoyer la chaudière lorsque la température des gaz de combustion dépasse la valeur à la mise en service de plus de 30°C.

- Utiliser un afficheur de température des gaz de combustion pour faciliter le contrôle.

### Positions d'entretien du brûleur




- Après avoir desserré la vis 5 et décroché le brûleur, on peut fixer dans trois positions d'entretien.

#### Position 1

Entretien ligne d'air

(nettoyage/remplacement du ventilateur)

#### Position 2



Pour le remplacement de la buse et le remplacement/réglage des électrodes.

#### Position 3

Pour le remplacement de la pompe du fioul et du filtre.

### Montage de la turbine

Lors du changement du moteur ou de la turbine, se référer au schéma de positionnement.

Le flasque interne **A** de la turbine doit être aligné avec la platine **B**. Insérer un réglet entre les aubes de la turbine et amener **A** et **B** à la même hauteur, serrer la vis sans tête avec une encoche sur le ventilateur (position d'entretien 1).

### Positions d'entretien

#### Position d'entretien n°1

- Nettoyer la turbine et le carter, et vérifier qu'ils ne sont pas endommagés.

#### Position d'entretien n°2

- Vérifier et nettoyer la tête de combustion.
- Remplacer le gicleur.
- Vérifier les électrodes, les régler ou les remplacer si nécessaire.

- Démonter la tête de combustion. Vérifier les réglages.
- Remonter le brûleur.
- Démarrer le brûleur, vérifier la combustion, et corriger les réglages du brûleur si nécessaire.

#### Position d'entretien n°3

- Tous les composants d'alimentation en combustible (flexibles, pompe, tube de


liaison avec la ligne gicleur) et leurs accouplements respectifs devraient être vérifiés (étanchéité, usure) et changés si nécessaire.

- Vérifier toutes les connexions électriques et les cables, et les remplacer si nécessaire.
- Vérifier le filtre de la pompe et le nettoyer si nécessaire.

### Nettoyage et remplacement du gicleur

Utiliser seulement la clé en dotation, prévue pour cette opération, pour dévisser le gicleur, en veillant à ne pas endommager les électrodes. Monter le nouveau gicleur par le même soin.

**Note:** Après le remplacement du gicleur, vérifier toujours la position des électrodes (voir à l'illustration). Une position erronée des électrodes pourrait donner des problèmes d'allumage.



## Maintenance - Problèmes possibles

### Causes et élimination des anomalies

En présence d'anomalies, es conditions de fonctionnement normal doivent être vérifiées:

1. Y a-t-il du courant?
2. Y a-t-il du fuel dans la citerne?
3. Tous les robinets d'arrêt sont-ils ouverts?
4. Tous les appareils de régulation et de sécurité tels que thermostat de chaudière, protection contre le manque d'eau, interrupteur de fin de course, sont-ils réglés?

Au cas où, après je contrôle des points susdits, l'anomalie persistait, employer le suivant tableau.

Les composantes de sécurité ne doivent pas être réparés, mais plutôt ils doivent être substitué avec des composantes rapportant le même code articule.

**Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine.**

### NB: Après toute intervention contrôler:

- es valeurs de combustion en conditions de exercice (porte de la locale chaudière éclose, couverture montée, etc).
- enregistrer les valeurs de combustion dans le livret de central.

**Afficheur E-BCU : l'interface doit exclusivement être utilisée par le personnel qui effectue le service pour pouvoir lire les anomalies du brûleur.**



| Symbole | Constats                                                                                                                                   | Causes                                                                                      | Remèdes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Pas de demande de chaleur                                                                                                                  | Thermostat mal réglé ou défectueux                                                          | Vérifier / remplacer le thermostat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Le brûleur ne démarre pas après la fermeture thermostatique. Il n'y a pas d'affichage de défaut sur le coffret de commande et de sécurité. | Baisse ou défaillance de la tension d'alimentation électrique. Défaut au niveau du coffret. | Vérifier la cause de la baisse ou de l'absence de tension.<br>Remplacer le coffret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Le brûleur démarre à la mise sous tension durant un temps très court et s'arrête, allumage du voyant de blocage                            | Le coffret a été volontairement verrouillé                                                  | Débloquer nouvellement le programmeur de je commande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Le brûleur démarre et s'arrête après la préventilation                                                                                     | Flamme parasite pendant le temps de préventilation ou le temps de préallumage.              | Vérifier l'éincelle d'allumage / régler les électrodes / remplacer Vérifier / remplacer l'électrovanne de fuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Le brûleur démarre et s'arrête après l'ouverture des électrovannes                                                                         | Absence de flamme à la fin du temps de sécurité.                                            | Vérifier le niveau de fuel dans la citerne. Si nécessaire, remplir la citerne. Ouvrir les vannes. Contrôler la pression fuel et le fonctionnement de la pompe, de l'accouplement, du filtre et del'électrovanne. Contrôler le circuit d'allumage, les électrodes et leurs réglages. Nettoyer les électrodes. Nettoyer et remplacer la cellule. Si nécessaire, remplacer les pièces suivantes : électrodes d'allumage / câbles d'allumage / allumeur / gicleur / pompe / électrovanne / coffret de sécurité. |
|         | Défaillance de la flamme en cours de fonctionnement.                                                                                       | La flamme s'éteint durant la phase d'exploitation                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Contenidos generales - índice - advertencias generales - Declaración de conformidad

|                             |                                                |       |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-------|
| <b>Descripción</b>          | Datos técnicos                                 | 3     |
|                             | Ámbito de funcionamiento                       | 4     |
|                             | Dimensiones                                    | 5     |
| <b>Contenidos generales</b> | índice                                         | 42    |
|                             | Advertencias generales                         | 42    |
|                             | Declaración de conformidad                     | 42    |
|                             | Descripción del quemador                       | 43    |
| <b>Función</b>              | Funciones generales de seguridad               | 44    |
|                             | Equipo control llama y de seguridad E-BCU OIL  | 45    |
|                             | Bomba del quemador                             | 46    |
| <b>Instalación</b>          | Montaje del quemador                           | 47    |
|                             | Conexión eléctrica                             | 48    |
|                             | Comprobaciones previas a la puesta en servicio | 48    |
|                             | Línea de alimentación del combustible          | 49    |
| <b>Puesta en servicio</b>   | Datos de ajuste - ajuste del aire              | 50    |
|                             | Ajuste del quemador                            | 51    |
|                             | Ajuste de la presión de gasóleo                | 51    |
| <b>Mantenimiento</b>        | Conservación                                   | 52    |
|                             | Posibles inconvenientes                        | 53    |
| <b>Descripción</b>          | Esquemas eléctrico                             | 66    |
|                             | Piezas de recambio                             | 67-69 |

## Declaración de conformidad para quemadores de gasóleo

Nosotros,

**Ecoflam Bruciatori S.p.A.**

declaramos bajo nuestra responsabilidad que los quemadores de gasóleo

## MAX

cumplen las normas siguientes:

EN 267: 2010

EN 60335-1: 2008

EN 60335-2-30: 2006

EN 60335-2-102: 2007

EN 55014-1: 2008 + A1: 2009

EN 55014-2: 1998 + A1: 2001 + A2: 2008

Estos productos están marcados con la marca CE de conformidad con la directivas:

2006/95/EEC Low Voltage Directive

2004/108/EEC EMC Directive

2006/42/EC Machinery directive

Resana, 28 giugno 2011

M. PANIZZON

## Advertencias importantes

Los quemadores MAX se han concebido para la combustión de gasóleo de calefacción EL. Los quemadores son compatibles, en su funcionamiento con la norm EN 267.

La instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento deben ser realizados exclusivamente por técnicos instaladores autorizados siguiendo las directivas y recomendaciones vigentes.

## Descripción del quemador

El quemador MAX es un aparato monobloque de una etapa y con un funcionamiento completamente automático.

Y adecuada para todo tipo de generadores de calor que cumplan la norma EN 303 o para generadores pulsadores de aire caliente fabricados según la norma DIN 4794, DIN 30697 o EN621 en su intervalo de potencias.

Cualquier otro uso debe ser objeto de una solicitud de autorización a Ecoflam.

Para un funcionamiento completamente seguro, respetuoso con el medio ambiente y económico desde el punto de vista energético, se deben tener en cuenta las siguientes normas:

## EN 226

Conexión de quemadores de gasóleo a nebulizzazione y quemadores de gas de aire soplado a un generador de calor.

## EN 60335-2

Seguridad de los aparatos eléctricos para uso doméstico.

## Condiciones de instalación

El quemador no se debe poner en servicio en locales expuestos a vapores agresivos (por ejemplo laca para el cabello, tetracloroetileno, tetracloruro de carbono), con gran cantidad de polvo o alto grado de humedad del aire (por ejemplo en lavanderías).

Es necesario que el local de instalación disponga de una ventilación adecuada para garantizar las condiciones para una buena combustión. Las disposiciones locales pueden indicar requisitos diferentes.

## No quedan cubiertos por la garantía los daños resultantes de las siguientes causas:

- uso inadecuado.
- montaje defectuoso, instalación realizada por el comprador o un tercero, uso de piezas no originales.

## Entrega de la instalación y consejos de uso

El instalador del sistema debe facilitar al usuario de la misma, como muy tarde en el momento de la entrega, las instrucciones de uso y mantenimiento. éstas deben conservarse en un lugar bien visible de la sala de calderas.

Deben contener la dirección y número de teléfono del servicio de atención al cliente más cercano.

## Advertencia para el operador

Al menos una vez al año, un técnico especialista deberá revisar la instalación. Para garantizar que dicha revisión se realice de una manera regular, es muy recomendable suscribir un contrato de mantenimiento.

Los quemadores Ecoflam se han diseñado y construido de acuerdo con las normativas y directivas corrientes. Todos los quemadores responden a las normativas sobre la seguridad y sobre el ahorro energético en el límite del campo de trabajo declarado. La calidad del producto está garantizada por el sistema de certificación según la norma ISO 9001:2008.



## Contenidos generales - Descripción del quemador

MAX 4 LN TW TC - 230V/50-60Hz

### NOMBRE

MAX Gasóleo

### MODELO (Gas: kW; Gasóleo: kg/h)

MAX 4 4 kg/h

### EMISIONES

MAX Low NOx Low NOx Clase 3 llama amarilla (<120 mg/kWh)  
MAX Estándar Clase 2-OIL EN267 (<185 mg/kWh)

### TIPO DE OPERACIÓN

- 1 llama  
R 1 llama con precalentador  
TW Thermowatt E-BCU

### TIPO DE CABEZA


TC Cabeza corta  
TL Cabeza larga

### COMBUSTIBLE

- Gasóleo  
KER Queroseno  
BIODIESEL Biodiesel  
D Fuel pesado: max visc. 50° E a 50°C

### TENSION DE ALIMENTACIÓN

230V/50-60Hz 230 Volt, 50-60 Hz




- A1 E\_BCU OIL Cajetín de control y de seguridad gasóleo
- M1 Motor eléctrico de bombas y ventiladores
- T1 Transformador
- Y Support cabeza combustión
- Y1 Electroválvulas
- 3 Regulación del aire en la cabeza combustión
- 5 Tornillo de fijación de la placa
- 9 Toma Wieland
- 14 Tapa de quemador
- 15 Brida del quemador
- 16 Botón de desbloqueo
- 102 Bomba de gasóleo
- 103B Regulación del aire
- 113 Toma de aire



### Embalaje

CB : QUEMADOR COMPLETO

- 1 bolsa
- manual técnico multilingüe.
- filtro y latiguillos.
- espina wieland.
- inyector y clave para inyector.
- tornillo, tuercas y arandelas.



KIT & ACS disponibles y entregados por separado



## Función - Funciones generales de seguridad

### Pre calentador gasóleo (versión R)

Si el equipo necesita calor, se pone en marcha en primer lugar el calentamiento de la línea portainyector.  
Cuando se alcanza la temperatura de precalentamiento del gasóleo, se obtiene la conformidad al encendido del quemador.  
El tiempo de calentamiento con un arranque en frío es de aproximadamente 1 minuto.

### Funcionamiento

- Cuando el regulador de la caldera registra una solicitud de calor, el cajetín de control (combustion) de gasóleo pone en marcha el desarrollo del programa.
- El motor arranca, el encendedor se activa y comienza el tiempo de preventilación (15 s).
- Durante la preventilación, el hogar está vigilado para detectar una posible presencia de llama.
- Tras la preventilación, las electroválvulas de gasóleo se abren y el quemador se enciende.
- Durante el funcionamiento, el circuito de encendido se interrumpe.

### Parada de regulación


- El termostato de la caldera interrumpe la solicitud de calor.
- Las electroválvulas de gasóleo se cierran y la llama se apaga.
- El motor del quemador se detiene.
- El quemador está listo para funcionar.

### Función de seguridad


El bloqueo de seguridad se produce:

- cuando, durante la preventilación, se detecta señal de llama, (vigilancia de llama parásita);
- cuando, en el momento de la puesta en marcha (autorización de admisión de combustible), no se produce llama al cabo de 5 segundos (tiempo de seguridad);
- cuando, en caso de pérdida de llama en funcionamiento, no se ha formado llama tras una repetición infructuosa del programa.

Un bloqueo de seguridad se indica con el testigo de fallo. El quemador se desbloquea una vez eliminada la causa del fallo pulsando el botón de desbloqueo.  
Para más información, consultar la descripción del cajetín de seguridad.



Función - Equipo control llama y de seguridad E-BCU OIL



- R - Boteón de reinicio + led indicación de bloqueo.
- RJ45 - Conector para la interfaz de PC (diagnóstico, ítem separado).




Kit E-BCU  
tool diagnóstico  
(no incluido)

El programador de control y seguridad de fioul domestique E-BCU OIL comanda y supervisa el quemador de aire soplado. Gracias al programa de gestión del micro-procesador, se obtienen tiempos extremadamente estables, independientes de las oscilaciones de la tensión en la red o de la temperatura ambiente. El programador de comando y seguridad fue proyectado para trabajar con bajas tensiones. Si la tensión de la red desciende por debajo de los valores mínimos (170 V), el programador de comando se desactiva, sin mostrar una señal de error. Una vez que la tensión sube por encima de los 178 V, el programador arranca nuevamente.



**Bloqueo y desbloqueo**  
El programador de comando se puede bloquear (en condiciones de anomalía) y desbloquear (eliminación de la anomalía) mediante el pulsador “R” en las condiciones que el programador de comando presente tensión en la red.

! Antes del montaje o del desmontaje del programador de comando, el equipo debe ser desconectado de la red de alimentación. El programador de comando no debe ser abierto o reparado.


| Símbolo | Descripción                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Espera de solicitud de calor de la caldera                                                                                          |
|         | En espera de precalentamiento de la línea de boquilla de inyección (para quemadores con línea de boquilla de inyección recalentada) |
|         | Alimentación del motor                                                                                                              |
|         | Activación del encendedor                                                                                                           |
|         | Llama presente                                                                                                                      |



## Función - Bomba del quemador



- 1 conexión de aspiración
- 2 conexión de retorno
- 3 conexión presión
- 4 conexión manómetro
- 5 conexión vacuómetro
- 6 ajuste de la presión de gasóleo
- 10 conexión eléctrico electroválvula
- Y1 electroválvula de gasóleo




La bomba utilizada en el quemador de gasóleo es una bomba de engranajes. autocebadora, que se tiene que conectar con sistema bitubo; es necesario introducir el filtro en el tubo de aspiración. La bomba dispone de un filtro de aspiración y de un regulador de presión del gasóleo.

Antes de la puesta en funcionamiento del aparato, es necesario conectar los manómetros para medir la presión y la depresión.



NB: antes de poner en marcha el quemador, controlar que el retorno se encuentre abierto. Una eventual obstrucción puede provocar desperfectos en la garnición de la bomba.

### Sistema monotubo



SISTEMA MONOTUBO: cuando el circuito de alimentación es monotubo es necesario modificar la bomba siguiendo las instrucciones de las figuras laterales.

## Instalación - Montaje del quemador



### Montaje del quemador


El quemador se fija a la brida de encaje y por consiguiente a la caldera, de esta forma la cámara de combustión se cierra herméticamente.

### Montaje:

- Fijar la brida de encaje 3 a la caldera con los tornillos 4.
- Girar ligeramente el quemador, introducirlo en la brida y fijarlo con el tornillo 5.

### Desmontaje:


- Aflojar el tornillo 5.
- Girar el quemador y extraerlo de la brida.



### Conexión del gasóleo

El filtro se tiene que montar de forma que se garantice una colocación correcta del tubo flexible.


Los tubos flexibles no pueden estar doblados.



### Profundidad de montaje del tubo del quemador y guarnecido de albañilería

Para los generadores sin pared delantera enfriada y en ausencia de indicaciones contrarias del fabricante de la caldera, es necesario realizar un guarnecido de albañilería o un aislamiento (5) según la ilustración contigua.

El guarnecido de albañilería no debe sobresalir del borde delantero del tubo de llama y su conicidad no debe ser superior a 60°. El hueco de aire (6) debe rellenarse con un material de aislamiento elástico y no inflamable.




### Conducto de humo

Con el fin de evitar posibles emisiones acústicas desagradables, se recomienda evitar las piezas de conexión con ángulos rectos durante la conexión de la caldera a la chimenea.


## Instalación - Conexión eléctrica

### - Comprobaciones previas a la puesta en servicio



#### Posición del electrodo

NB: Comprobar todavía la posición de los electrodos después del montaje (ver a la ilustración). Una posición errada puede originar problemas de encendido.



#### Conexión eléctrica

La instalación eléctrica y los trabajos de conexión debe realizarlos exclusivamente por personal autorizado.


Deben seguirse las recomendaciones y las directivas vigentes.

El equipo de alimentación tiene que disponer de un interruptor diferencial de tipo A.

**Respetar obligatoriamente las disposiciones y las directivas en vigor, además del esquema eléctrico suministrado con el quemador!**

- Compruebe si la tensión eléctrica de alimentación se corresponde con la tensión de funcionamiento indicada de 230 V, 50/60 Hz corriente monofásica con neutro y toma de tierra.

Fusible de la caldera: 5 A



#### Conexión eléctrica mediante conectores

El quemador debe poder desconectarse de la red por medio de un dispositivo de corte unipolar acorde con la normativa vigente. El quemador y el generador de calor (caldera) están conectados entre sí por un conector a espia Wieland a siete polos (fig. 1).

#### Comprobaciones previas a la puesta en servicio

Conviene controlar los siguientes puntos antes de la puesta en servicio.

- Montaje del quemador de conformidad con las presentes instrucciones.
- Ajuste previo del quemador según las indicaciones del cuadro de ajuste.
- Ajuste de los dispositivos de combustión.
- El generador de calor debe estar listo para funcionar; deben respetarse sus recomendaciones de utilización.
- Todas las conexiones eléctricas deben realizarse correctamente.
- El generador de calor y el sistema de calefacción deben estar lo suficientemente llenos de agua; las bombas de circulación deben funcionar.
- El regulador de temperatura, el regulador de presión, la protección contra la falta de agua y el resto de dispositivos


de limitación y de seguridad que puedan encontrarse presentes están conectados y operativos.

- La chimenea debe estar despejada y el dispositivo de aire adicional, si se encuentra instalado, en funcionamiento.
- Debe garantizarse un aporte suficiente de aire fresco.
- La solicitud de calor debe estar presente.
- Los depósitos de combustible deben estar llenos.
- Los conductos de combustible deben estar montados según las reglas del oficio, su estanqueidad comprobada y estar purgados.
- Debe existir un punto de medición conforme a las normas; el conducto de humos hasta el punto de medición debe ser estanco, de tal forma que los resultados de medición no se falseen.

## Instalación - Línea de alimentación del combustible


Tubo doble de la parte superior del depósito

ALIMENTACIÓN DEL COMBUSTIBLE CON SUNTEC AS V 47 A



| H (m) | Longitud de los tubos (m) |         |
|-------|---------------------------|---------|
|       | ø 8 mm                    | ø 10 mm |
| 0,5   | 30                        | 65      |
| 1     | 35                        | 70      |
| 1,5   | 40                        | 75      |
| 2     | 45                        | 80      |
| 2,5   | 50                        | 85      |
| 3     | 55                        | 90      |
| 3,5   | 60                        | 95      |


Tubo doble de aspiración



| H (m) | Longitud de los tubos (m) |         |
|-------|---------------------------|---------|
|       | ø 8 mm                    | ø 10 mm |
| 0,5   | 23                        | 55      |
| 1     | 21                        | 50      |
| 1,5   | 19                        | 45      |
| 2     | 17                        | 40      |
| 2,5   | 14                        | 34      |
| 3     | 9                         | 28      |
| 3,5   | 4                         | 22      |


Tubo doble de la parte superior del depósito

ALIMENTACIÓN DEL COMBUSTIBLE CON DANFOSS BFP21 R3



| H (m) | Longitud de los tubos (m) |        |         |
|-------|---------------------------|--------|---------|
|       | ø 6 mm                    | ø 8 mm | ø 10 mm |
| 0,5   | 19                        | 60     | 100     |
| 1     | 21                        | 66     | 100     |
| 1,5   | 23                        | 72     | 100     |
| 2     | 25                        | 79     | 100     |
| 2,5   | 27                        | 85     | 100     |
| 3     | 29                        | 91     | 100     |
| 3,5   | 31                        | 98     | 100     |

Tubo doble de aspiración



| H (m) | Longitud de los tubos (m) |        |         |
|-------|---------------------------|--------|---------|
|       | ø 6 mm                    | ø 8 mm | ø 10 mm |
| 0,5   | 15                        | 47     | 100     |
| 1     | 13                        | 41     | 99      |
| 1,5   | 11                        | 34     | 84      |
| 2     | 9                         | 28     | 68      |
| 2,5   | 7                         | 22     | 53      |
| 3     | 5                         | 15     | 37      |
| 3,5   | -                         | 9      | 22      |

## Puesta en servicio - Datos de ajuste - Ajuste del aire

|           | INYECTOR    |             | BOMBA     | CAUDAL     | REGLAJE DE LA CABEZA | REGLAJE DEL AIRE |
|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|----------------------|------------------|
|           | gph         | spry        | bar       | kg/h       | Pos.                 | Pos.             |
| MAX 1R LN | 0.50        | 60°S        | 12        | 1,75       |                      |                  |
|           | 0.55        | 60°S        | 12        | 1,84       |                      |                  |
|           | 0.60        | 60°S        | 12        | 1,92       |                      |                  |
|           | <b>0.65</b> | <b>80°S</b> | <b>12</b> | <b>2,4</b> | <b>2</b>             | <b>4</b>         |
|           | 0.75        | 60°S        | 12        | 2,8        |                      |                  |
| MAX 4R LN | 0.50        | 60°S        | 12        | 1,75       |                      |                  |
|           | 0.55        | 60°S        | 12        | 1,84       |                      |                  |
|           | 0.60        | 60°S        | 12        | 1,92       |                      |                  |
|           | 0.65        | 60°S        | 12        | 2,4        |                      |                  |
|           | <b>0.75</b> | <b>60°S</b> | <b>12</b> | <b>2,8</b> | <b>2</b>             | <b>4</b>         |
|           | 0.85        | 60°S        | 12        | 3,1        |                      |                  |
|           | 1.00        | 60°S        | 12        | 3,8        |                      |                  |



Los datos de ajuste anteriores son **ajustes básicos**. En un caso normal, estos ajustes permiten la puesta en servicio del quemador. La regulación se tiene que comprobar utilizando un analizador de combustión.

Podrían ser necesarias correcciones subordinadas al propio equipo. Es posible obtener valores de combustión favorables mediante la utilización de los inyectores siguientes:

DANFOSS H+S 80°+60°

DELAN W 60°



STEINEN S 60°



### Reglaje del aire (A).

Accionar el tornillo de la figura:

- girando en el sentido de las agujas del reloj, el caudal aumenta.
- girando en el sentido contrario al de las agujas del reloj, el caudal disminuye.



### Reglaje de la cabeza de combustión(B).

Accionar el tornillo de la figura:

- girar con una llave hexagonal hasta alcanzar el valor deseado (índice de 0 a 4,5).

## Puesta en servicio - Ajuste del quemador - Ajuste de la presión de gasóleo



### Existe riesgo de deflagración:

controle constantemente el CO, el CO<sub>2</sub> y las emisiones de humo durante el ajuste. En caso de formación de CO, optimice los valores de combustión. El contenido de CO no debe ser superior a 50 ppm.

### Arranque del quemador

Antes de la puesta en marcha del quemador, cargar los tubos hasta que el filtro del gasóleo se llene. Poner en marcha el quemador accionando el termostato de la caldera. Para eliminar completamente el aire del tubo del gasóleo, desatornillar el tornillo de purgado en el filtro del gasóleo durante la fase de preventilación.

Al hacerlo, no se debe alcanzar una depresión 0,4 bar. Cuando el filtro esté completamente lleno de gasóleo y

empiece a salir el gasóleo sin burbujas de aire, vuelva a cerrar el tornillo de purga.

### Regulación de la potencia del quemador

Regular la presión del gasóleo de forma que el quemador suministre la potencia deseada, accionando el regulador de presión. Controlar siempre los valores de la combustión (CO, CO<sub>2</sub>, índice de humo). En caso necesario, modificar el caudal de aire, eventualmente de forma progresiva.

### Optimizar los valores de combustión

Si los valores de combustión no son satisfactorios, modificar la posición del cabezal de combustión. De esta forma se modifica el comportamiento de puesta en marcha y los valores de la combustión. Si es necesario, compense la variación de caudal de aire adaptando la posición de la válvula de aire.

**Atención: en caso de instalación sobre caldera, respetar la temperatura mínima de los gases de combustión según las indicaciones del fabricante de la caldera y según los requisitos del sistema de escape de dichos gases, para evitar la formación de condensación.**

### Regulación presión del gasóleo

Para regular la presión del gasóleo (y por lo tanto la potencia del quemador) accionar el regulador de presión 6 en la bomba.

Girar hacia:

- derecha: aumento de la presión;
- izquierda: reducción de la presión.

Para el control es necesario conectar un manómetro a la conexión, manómetro 4, roscado R1/8".



### Control depresión

El vacuómetro para el control de la depresión tiene que estar conectado al racor 5, R1/8". Depresión máxima permitida: 0,4 bar. Con una depresión superior, el gasóleo de calentamiento se gasifica provocando un ruido estridente y desperfectos en la bomba.

### Limpieza del filtro de la bomba

El filtro se encuentra debajo de la tapa de la bomba (SUNTEC) o en el correspondiente cartucho (DANFOSS). Para limpiarlo es necesario aflojar los tornillos de la tapa y desmontarlo (SUNTEC) o desatornillar el tornillo (DANFOSS).

- Controlar la estanqueidad de la tapa de la bomba y eventualmente sustituir la guarnición.



- 1 conexión de aspiración
- 2 conexión de retorno
- 3 conexión presión
- 4 conexión manómetro
- 5 conexión vacuómetro
- 6 ajuste de la presión de gasóleo
- 10 conexión eléctrico electroválvula
- Y1 electroválvula de gasóleo

### Control de funcionamiento

Es necesario realizar un control de la seguridad de la vigilancia de la llama tanto durante la primera puesta en servicio como después de las revisiones o tras una parada prolongada de la instalación.

- Intento de arranque con la célula de

detección de llama ocultada: al término del tiempo de seguridad, el cajetín de control y de seguridad debe moverse anormalia.

- Arranque con la célula de detección de llama iluminada: tras una preventilación de 10 segundos, el cajetín de control y de seguridad debe moverse anormalia.

- Puesta en marcha normal; si el quemador funciona, oculte la célula de detección de llama: tras un nuevo arranque y una vez transcurrido el tiempo de seguridad, el cajetín de control y de seguridad debe moverse anormalia.

## Mantenimiento - Conservación

Las operaciones de mantenimiento de la caldera debe llevarlas a cabo un técnico especialista en calefacción. Para garantizar la realización anual de los trabajos de mantenimiento, se recomienda firmar un contrato de mantenimiento.

### Atención

- Antes de realizar cualquier intervención de mantenimiento y limpieza, cortar el suministro eléctrico.

- La tobera y los componentes del cabezal pueden estar calientes.

### Control de las temperaturas de los gases de combustión

- Compruebe con regularidad la temperatura de los gases de combustión.
- Limpie la caldera cuando la temperatura de los gases de combustión supere el valor de puesta en servicio en más de 30 °C.




- Utilice un indicador de temperatura de los gases de combustión para facilitar la comprobación.

### Posiciones de mantenimiento del quemador

- Después de aflojar el tornillo 5 y de desenganchar el quemador, es posible fijarlo en tres posiciones de mantenimiento.

#### Posición 1

Mantenimiento línea aire



(limpieza/sustitución turbina)

#### Posición 2

Para sustitución del inyector y sustitución/regulación electrodos.

#### Posición 3

Para sustitución de la bomba de gasóleo y del filtro.

#### Montaje de la turbina

Durante el cambio de ventola o motor, remitir al esquema de posicionamiento.

El disco interno A de la turbina debe ser alineado con la placa B. Introduzca una regleta entre los álabes de la turbina y sitúe A y B a la misma altura, apretar el tornillo con ranura en el ventilador (posición de mantenimiento 1).

### Posiciones de mantenimiento

Posición de mantenimiento n.º1

- Limpiar la turbina y el cárter y comprobar que no estén deteriorados.

Posición de mantenimiento n.º2

- Comprobar y limpiar la cabeza de combustión.

- Sustituir el inyector.

- Comprobar los electrodos de encendido, ajustarlos o sustituirlos si

es necesario.

- Volver a montar la cabeza de combustión. Comprobar los ajustes.

- Montar de nuevo el quemador.

- Poner en marcha el quemador, comprobar la combustión y corregir los ajustes del quemador si es necesario.

Posición de mantenimiento n.º3

- Todos los componentes de

alimentación de combustible (mangueras, bomba, tubo de unión con la línea de boquilla de inyección) y sus acoplamientos respectivos deben ser comprobados (estanqueidad, desgaste) y cambiados si es preciso.


- Comprobar las conexiones eléctricas y los cables y sustituirlos en caso necesario.

- Comprobar el filtro de la bomba y limpiarlo si es preciso.

### Limpieza y sustitución del inyector

Utilizar solamente la llave de suministro para desmontar el inyector, teniendo cuidado de no estropear los electrodos. Montar el nuevo inyector con el mismo cuidado.

**NB:** Comprobar todavía la posición de los electrodos después del montaje (ver a la ilustración). Una posición errada puede originar problemas de encendido.



## Mantenimiento - Posibles inconvenientes

### Causas y resolución de anomalía

En caso de anomalía se deben comprobar las condiciones de funcionamiento normal:

1. Hay corriente eléctrica?
2. Hay gasóleo en la cisterna?
3. Están abiertas todas las válvulas de cierre?
4. Todos los aparatos de regulación y de seguridad, como por ejemplo el termostato de la caldera, el dispositivo de protección contra la falta de agua, el interruptor de fin de carrera, etc. están regulados?

En el caso de que, después de comprobar los puntos arriba, la anomalía persiste, consulte la tabla siguiente.

Los componentes de seguridad no debe ser reparado, pero se debe reemplazados por componentes de la muestra el mismo número de artículo.

### Utilice exclusivamente piezas.

#### NB: Después de cualquier intervención:

- bajo condiciones de funcionamiento normales (las puertas se cerraron, capilla cabida, etc.), la combustión del cheque y comprueba las líneas individuales para saber si hay escapes.
- Registre los resultados en los documentos relevantes.

El interfaz de la visualización de E-BCU se debe utilizar para leer las averías por el personal de servicio.



| Símbolo | Observaciones                                                                                                             | Causas                                                                                              | Soluciones                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Sin solicitud de calor                                                                                                    | Termostato defectuoso o mal ajustado                                                                | Compruebe/sustituya el termostato.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | El quemador no arranca tras el cierre termostático.<br>No se indica ningún fallo en el equipo control llama.              | Disminución o fallo de tensión de alimentación eléctrica. Fallo en la zona del equipo control llama | Comprobar la causa de disminución o ausencia de tensión.<br>Sustituir el equipo control llama                                                                                                                                                                                                           |
|         | El quemador se enciende al activarlo durante breves instantes y, a continuación, se apaga, encendido del espía de bloqueo | El equipo control llama se ha bloqueado voluntariamente                                             | Desbloquear el equipo control llama de nuevo                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | El quemador se enciende y se apaga tras la pre ventilación                                                                | Luz parásita durante el tiempo de pre ventilación o el tiempo de preencendido.                      | Compruebe la chispa de encendido/ajuste los electrodos/sustitúyalos<br>Compruebe/sustituya la electroválvula de gasóleo                                                                                                                                                                                 |
|         | El quemador se enciende y se apaga tras la apertura de las electroválvulas                                                | Ausencia de llama transcurrido el tiempo de seguridad.                                              | Verifique el nivel de gasóleo en la cisterna. Rellene la cisterna si es preciso. Abra las válvulas.<br>Compruebe la presión de gasóleo y el funcionamiento de la bomba, del acoplamiento, del filtro y de la electroválvula.                                                                            |
|         | Fallo de la llama durante el funcionamiento.                                                                              | La llama se apaga durante la fase de funcionamiento                                                 | Compruebe el circuito de encendido, los electrodos y sus ajustes. Limpie los electrodos. Limpie y sustituya la célula. Si es preciso, sustituya las piezas siguientes: electrodos de encendido/cables de encendido/ encendedor/boquilla de inyección/bomba/ electroválvula/ el equipo de control llama. |

# Содержание общего характера - Содержание - Предупреждения общего характера - Сертификат соответствия

|                                    |                                                     |       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
| <b>Обзор</b>                       | Технические характеристики                          | 3     |
|                                    | Рабочий диапазон                                    | 4     |
|                                    | Размеры                                             | 5     |
| <b>Содержание общего характера</b> | Содержание                                          | 54    |
|                                    | Предупреждения общего характера                     | 54    |
|                                    | Сертификат соответствия                             | 54    |
|                                    | Описание горелки                                    | 55    |
| <b>Функция</b>                     | Общие функции безопасности                          | 56    |
|                                    | Блок управления и безопасности E-BCU OIL            | 57    |
|                                    | Насос горелки                                       | 58    |
| <b>Установка</b>                   | Установка горелки                                   | 59    |
|                                    | Электрическое соединение                            | 60    |
|                                    | Необходимые проверки перед пуском в эксплуатацию    | 60    |
|                                    | Линия питания горючего                              | 61    |
| <b>Ввод в эксплуатацию</b>         | Параметры конфигурации - Регулировка подачи воздуха | 62    |
|                                    | Регулировка горелки                                 | 63    |
|                                    | Регулировка давления дизельного топлива             | 63    |
| <b>Техническое обслуживание</b>    | Работы по техническому обслуживанию                 | 64    |
|                                    | Возможные неполадки                                 | 65    |
| <b>Обзор</b>                       | Электрические схемы                                 | 66    |
|                                    | Запчасти                                            | 67-69 |

## Сертификат соответствия дизельных горелок

Мы, компания

### Ecoflam Bruciatori S.p.A.

заявляем под свою ответственность, что горелки на газойле

## MAX

соответствуют требованиям следующих стандартов:

EN 267: 2010  
EN 60335-1: 2008  
EN 60335-2-30: 2006  
EN 60335-2-102: 2007  
EN 55014-1: 2008 + A1: 2009  
EN 55014-2: 1998 + A1: 2001 + A2: 2008

Эти изделия маркируются знаком CE в соответствии с директивами:

2006/95/EEC Low Voltage Directive  
2004/108/EEC EMC Directive  
2006/42/EC Machinery directive

Resana, 28 giugno 2011  
M. PANIZZON

## Основные указания

Горелки MAX предназначены для сжигания мазута EL. По своей конструкции и функционированию горелки соответствуют стандарту EN 267. Монтаж, пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание должны производиться только специалистами, имеющими соответствующий допуск, с соблюдением всех действующих директив и предписаний.

## Описание горелки

Одноступенчатая горелка MAX работает полностью в автоматическом режиме при запуске моноблока. Она подходит для оснастки всех теплогенераторов, соответствующих стандарту EN 303 и/или воздушно-отопительных агрегатов в соответствии с DIN 4794, DIN 30697 или EN621 в пределах диапазона мощности. Для любого другого использования требуется разрешение компании Ecoflam.

В целях обеспечения безопасного,

экологически чистого функционирования, низкого потребления энергии, необходимо соблюдать следующие правила:

## EN 226

Подключение наддувных жидкотопливных или газовых горелок к теплогенератору.

## EN 60335-2

Безопасность бытовых электроприборов.

## Условия установки

Горелка не должна эксплуатироваться в помещениях с агрессивной средой (например, с распыляемыми веществами, тетрахлорэтилен, тетрахлорметан), сильно запыленным воздухом или с высокой влажностью (например, в прачечных). Достаточная вентиляция должна быть предусмотрена в помещении, где установлена горелка, так, чтобы обеспечить условия для хорошего сгорания. Местное законодательство может содержать дополнительные требования.

## Гарантия не распространяется на возмещение ущерба, вызванного следующими причинами:

- ненадлежащее использование
- неправильная установка, установка, выполненная покупателем или третьими лицами, использование неоригинальных элементов.

## Передача установки пользователю и рекомендации по эксплуатации

Установщик обязан не позднее момента передачи установки пользователю передать ему инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию установки. Они должны храниться в котельной на видном месте. В них должен быть указан номер телефона и адрес ближайшего центра технического обслуживания.

## Рекомендации пользователю

Не менее одного раза в год оборудование должно проверяться квалифицированным специалистом. Для обеспечения регулярных проверок рекомендуется заключить договор на проведение технического обслуживания.

Горелки производства Ecoflam были разработаны и изготовлены в соответствии с действующими нормативами и директивами. Все горелки соответствуют стандартам безопасности и энергосбережения в пределах заявленного рабочего поля. Качество продукции гарантировано системой сертификации в соответствии с нормой ISO 9001:2008



## Содержание общего характера - Описание горелки

MAX 4 LN TW TC - 230V/50-60Hz

### НАЗВАНИЕ

MAX Газойль

### МОДЕЛЬ (газ: kW; Газойль: kg/h)

MAX 4 4 kg/h

### ВЫБРОСЫ

MAX Low NOx Low NOx Класс 3 желтым пламенем (<120 mg/kWh)  
MAX Стандарт Класс 2-OIL EN267 (<185 mg/kWh)

### Тип операции

- 1 этапе  
R 1 этапе с подогревателем  
TW Thermowatt E-BCU

### Головка типа


TC КОРОТКАЯ ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА  
TL ДЛИННАЯ ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА

### ТОПЛИВО

- Газойль  
KER Керосин  
BIODIESEL Биодизель  
D Мазут: max visc. 50° E а 50°C

### ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

230V/50-60Hz 230 Volt, 50-60 Hz




- A1 E\_BCU OIL Блок управления и безопасности
- M1 Электродвигатель вентилятора и насос
- T1 Устройство розжига
- Y Градуированный стержень
- Y1 Электромагнитный клапан
- 3 Регулировка воздуха в головке сгорания
- 5 Винт крепления панели
- 9 Розетка wieland
- 15 Фланец горелки
- 16 Кнопка разблокировки
- 102 Топливный насос
- 103B Регулировка подачи воздуха
- 113 Короб воздухозабора

### Упаковка



CB : ГОРЕЛКА В КОМПЛЕКТЕ

- 1 пакет

- многоязычное техническое руководство.
- фильтр и гибкие шланги.
- штепсель wieland.
- форсунка и ключ для форсунки.
- винты, гайки и шайбы.



KIT & ACS заказываемые и поставляемые отдельно



## Функция - Общие функции безопасности

### Подогреватель газойля (версия R)

Если система требует тепла, сначала запускается подогревание линии держателя форсунки.

По достижении температуры подогревания газойля, даётся разрешение на розжиг горелки. Время подогрева с холодным пуском составляет 1 минуту.

### Работа

- Когда регулятор котла выдает запрос на тепло, блок управления и безопасности запускает процесс.

- Начинает работать электродвигатель, включается система розжига и начинается период предварительной вентиляции (15 секунд).

- Во время предварительной вентиляции, топочная камера отслеживается на предмет обнаружения возможного наличия пламени.

- По окончании предварительной вентиляции открываются электроклапаны газойля и происходит запуск горелки.

- Во время работы горелки система розжига отключена.

### Отключение регуляции

- Регулятор котла прерывает запрос на тепло.

- Электромагнитные топливные клапаны закрываются и пламя гаснет.

- Электродвигатель горелки останавливается.

- Горелка готова к работе.

### Режим безопасности

Переход в режим безопасности происходит:

- если во время предварительной вентиляции появляется сигнал обнаружения пламени (паразитное пламя);

- если при розжиге (открытие клапана) по истечении 5 секунд не появляется сигнал обнаружения пламени (время безопасности);


- если, в случае случайного угасания пламени и после попытки повторного розжига, пламя не появляется.

Переход в режим безопасности сопровождается включением сигнальной лампы неисправности.


После устранения причины неисправности разблокировка горелки

выполняется нажатием на кнопку разблокировки.

Более детальная информация приведена в описании блока управления и безопасности.



Функция - Блок управления и безопасности E-BCU OIL



**R** - Кнопка сброса + светодиод сигнализации блокирования.

**RJ45** - Разъём для подключения ПК (диагностика, поставляемая отдельно).



Комплект E-BCU  
диагностических  
инструментов  
(не входит в комплект)


Топливный блок управления и безопасности E-BCU OIL отслеживает и управляет работой горелки с воздушным наддувом. Благодаря тому, что ход программ управляется микропроцессором, обеспечивается стабильная работа на длительном промежутке времени, независимо от изменения напряжения электросети и окружающей температуры. Блок защищен от падения электрического напряжения. Если напряжение сети падает ниже минимального значения (170 В), блок управления выключается и подает аварийный сигнал. Как только напряжение превысит 178 В, блок

управления включается автоматически.



**Блокировка и разблокировка**  
Блок может быть заблокирован (переход в режим безопасности) кнопкой разблокировки R и разблокирован (сброс неисправности) при условии, что блок находится под напряжением.

**!** Перед тем как осуществить монтаж или демонтаж блока отключите устройство от электропитания. Открывать блок или производить ремонтные работы запрещено!


| Символ | Описание                                                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Ожидание запроса на нагрев котла                                                             |
|        | Ожидание предварительного подогрева линии форсунки (для горелок с подогревом линии форсунки) |
|        | Питание электродвигателя                                                                     |
|        | Подача напряжения на устройство розжига                                                      |
|        | Пламя присутствует                                                                           |



## Функция - Насос горелки




- 1 Всасывающий штуцер
- 2 Нагнетательный штуцер
- 3 Штуцер давления
- 4 Точка подключения манометра (давление топлива)
- 5 Точка подключения манометра (разрежение)
- 6 Регулирование давления дизельного топлива
- 10 Электроподключение электромагнитного клапана
- Y1 Электромагнитный топливный клапан



Насос, используемый в горелке газойля – это насос шестерённый самовсасывающий насос, который должен быть соединён с однотрубной системой; в систему труб аспирации вставить фильтр. В насос встроены фильтр аспирации и регулятор давления газойля. Перед вводом в эксплуатацию аппарата подключить манометры для измерения давления и разрежения.



Примечание: Перед запуском горелки проверить, чтобы обратный клапан был открыт. Любое препятствие может вызвать повреждения прокладки насоса.

### Однотрубная система



ОДНОТРУБНАЯ СИСТЕМА: Когда система питания – однотрубная, необходимо модифицировать насос, следуя инструкциям, на рисунках сбоку.

## Установка - Установка горелки



### Монтаж горелки


Горелка крепится к фланцу подключения и, следовательно, к котлу, таким образом, камера сгорания будет закрыта герметически.

### Монтаж:

- Закрепить фланец креплением 3 к котлу винтами 4.
- Слегка повернуть горелку, Ввести её во фланец и закрепить винтом 5.


### Демонтаж:

- Ослабить винт 5.
- Повернуть горелку и вынуть её из фланца.




### Подключение топливопровода

Этот фильтр должен устанавливаться так, чтобы обеспечивалась правильная прокладка шлангов. Шланги не должны пережиматься.



### Глубина установки сопла горелки и огнеупорное уплотнение

Для котлов без охлаждения передней стенки и при отсутствии других указаний со стороны производителя котла, необходимо выполнить огнеупорную вставку или теплоизоляцию (5), как показано на рисунке слева. Огнеупорная вставка не должна заходить за передний край сопла горелки, а угол ее конического скоса не должен превышать 60°. Воздушный промежуток (6) должен быть заполнен эластичным и невоспламеняемым теплоизоляционным материалом.




### Система отвода продуктов горения

Для предотвращения неприятного шума не рекомендуется применять для соединения котла с дымоходом соединительные детали с проходным каналом, изогнутым под прямым углом.


## Установка - Подключение к электросети

### - Необходимые проверки перед пуском в эксплуатацию



#### Положение электродов

После замены форсунки обязательно проверьте положение электродов (см. рис.). Неправильное положение электродов может затруднить розжиг горелки.




#### Электроподключение

Электропроводка и все работы по подключению к сети должны выполняться только квалифицированным электриком. Должны выполняться действующие предписания и директивы. Установка электропитания должна быть оснащена дифференциальным выключателем типа А.

**Строго соблюдать действующие предписания и директивы, помимо электросхемы, поставляемой с горелкой!**

- Убедитесь, что напряжение электропитания соответствует указанному рабочему напряжению: 230 V, 50/60 Hz однофазный ток с нулевым проводом и заземлением.
- Защита горелки: 5 A



#### Подключение разъемами

Горелка должна быть изолирована от сети с помощью всеполюсного размыкателя, соответствующего действующим стандартам. Горелка и теплогенератор (котел) соединяются между собой посредством одного семиконтактного (fig. 1).

#### Проверки перед пуском в эксплуатацию

Перед первым запуском следует проверить следующее:


- Убедитесь, что горелка установлена согласно настоящей инструкции.
- Предварительная регулировка горелки выполнена правильно, согласно указанным в таблице регулировок значениям.
- Настройка органов горения
- Теплогенератор должен быть готов к работе согласно инструкции по его использованию.
- Все электрические соединения выполнены правильно.
- Теплогенератор и система отопления заполнены достаточным количеством воды.
- Циркуляционные насосы действуют.
- Регуляторы температуры давления, устройство защиты от недостатка воды,

а также другие предохранительные и защитные устройства, используемые на установке, правильно подсоединены и действуют.

- Вытяжная труба должна быть прочищена. Устройство для подачи дополнительного воздуха, если оно установлено, в рабочем состоянии.
- Гарантирована подача свежего воздуха.
- Получен запрос на тепло.
- Баки заполнены топливом.
- Топливопроводы установлены согласно техническим нормам, прочищены и проверена их герметичность.
- Согласно существующим нормам на вытяжной трубе должна находиться точка измерения. До этого места труба должна быть герметичной для того, чтобы подсос наружного воздуха не повлиял на результаты измерений.

## Установка - Линия питания горючего


Всасывание



ПИТАНИЕ ГОРЮЧИМ SUNTEC AS V 47 A


| H<br>(m) | Длина топливопровода (m) |         |
|----------|--------------------------|---------|
|          | ø 8 mm                   | ø 10 mm |
| 0,5      | 30                       | 65      |
| 1        | 35                       | 70      |
| 1,5      | 40                       | 75      |
| 2        | 45                       | 80      |
| 2,5      | 50                       | 85      |
| 3        | 55                       | 90      |
| 3,5      | 60                       | 95      |

Бак ниже оси насоса



| H<br>(m) | Длина топливопровода (m) |         |
|----------|--------------------------|---------|
|          | ø 8 mm                   | ø 10 mm |
| 0,5      | 23                       | 55      |
| 1        | 21                       | 50      |
| 1,5      | 19                       | 45      |
| 2        | 17                       | 40      |
| 2,5      | 14                       | 34      |
| 3        | 9                        | 28      |
| 3,5      | 4                        | 22      |


Всасывание



ПИТАНИЕ ГОРЮЧИМ DANFOSS BFP21 R3

| H<br>(m) | Длина топливопровода (m) |        |         |
|----------|--------------------------|--------|---------|
|          | ø 6 mm                   | ø 8 mm | ø 10 mm |
| 0,5      | 19                       | 60     | 100     |
| 1        | 21                       | 66     | 100     |
| 1,5      | 23                       | 72     | 100     |
| 2        | 25                       | 79     | 100     |
| 2,5      | 27                       | 85     | 100     |
| 3        | 29                       | 91     | 100     |
| 3,5      | 31                       | 98     | 100     |

Бак ниже оси насоса



| H<br>(m) | Длина топливопровода (m) |        |         |
|----------|--------------------------|--------|---------|
|          | ø 6 mm                   | ø 8 mm | ø 10 mm |
| 0,5      | 15                       | 47     | 100     |
| 1        | 13                       | 41     | 99      |
| 1,5      | 11                       | 34     | 84      |
| 2        | 9                        | 28     | 68      |
| 2,5      | 7                        | 22     | 53      |
| 3        | 5                        | 15     | 37      |
| 3,5      | -                        | 9      | 22      |

## Ввод в эксплуатацию - Данные конфигурации - Регулировка подачи воздуха

|           | ФОРСУНКА    |             | НАСОС     | РАСХОД     | РЕГУЛИРОВКА ОГНЕВОЙ ГОЛОВКИ | РЕГУЛИРОВКА РАСХОДА ВОЗДУХА |
|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | галлон /час | спры        | бар       | кг/ч       | положение                   | положение                   |
| MAX 1R LN | 0.50        | 60°S        | 12        | 1,75       |                             |                             |
|           | 0.55        | 60°S        | 12        | 1,84       |                             |                             |
|           | 0.60        | 60°S        | 12        | 1,92       |                             |                             |
|           | <b>0.65</b> | <b>80°S</b> | <b>12</b> | <b>2,4</b> | <b>2</b>                    | <b>4</b>                    |
|           | 0.75        | 60°S        | 12        | 2,8        |                             |                             |
| MAX 4R LN | 0.50        | 60°S        | 12        | 1,75       |                             |                             |
|           | 0.55        | 60°S        | 12        | 1,84       |                             |                             |
|           | 0.60        | 60°S        | 12        | 1,92       |                             |                             |
|           | 0.65        | 60°S        | 12        | 2,4        |                             |                             |
|           | <b>0.75</b> | <b>60°S</b> | <b>12</b> | <b>2,8</b> | <b>2</b>                    | <b>4</b>                    |
|           | 0.85        | 60°S        | 12        | 3,1        |                             |                             |
|           | 1.00        | 60°S        | 12        | 3,8        |                             |                             |



Указанные выше регулировки – это основные регулировки. С этими установками, обычно, горелка может быть введена в эксплуатацию. Регулировка должна быть проверена с использованием анализатора сгорания.

Могут стать необходимыми корректировки, подчиняющиеся отдельной установке. Благоприятных значений показателей сгорания можно достичь посредством использования следующих форсунок :

DANFOSS H+S 80°÷60°

DELAN W 60°



STEINEN S 60°



### Регулировка воздуха (А).

Повернуть винт, как на рисунке:

- поворачивая по часовой стрелке, расход увеличится.
- поворачивая против часовой стрелки, расход уменьшается.



### Регулировка огневой головки (В).

Повернуть винт, как на рисунке:

- повернуть гаечным ключом до достижения желаемой величины (показатель от 0 до 4,5).

## Ввод в эксплуатацию - Регулировка горелки - Регулировка давления дизельного топлива



**Опасность вспышки!** Постоянно контролируйте содержание CO, CO<sub>2</sub> и дымовые выбросы в процессе регулировки. В случае образования CO оптимизируйте значения горения. Содержание CO не должно превышать 50 пропромилле.

### Запуск горелки

Перед запуском горелки заполнить систему труб до заполнения фильтра газойля. Затем, запустите горелку, включив регулятор котла. Для обеспечения полного удаления воздуха из топливопровода во время фазы предварительной вентиляции откройте винт продувки на топливном фильтре. При этом разрежение не должно опускаться ниже 0,4 бар. Когда фильтр полностью заполнится топливом и топливо появится на поверхности без

пузырьков воздуха, закройте винт продувки.

### Регулировка мощности горелки

Отрегулировать давление газойля таким образом, что горелка будет иметь желаемую мощность, поворачивая регулятор давления. Всегда проверяйте показатели сгорания (CO, CO<sub>2</sub>, показатель задымленности). При необходимости, измените расход воздуха, при необходимости увеличив его.

### Оптимизация показателей сгорания

В случае неудовлетворительных значений показателей сгорания изменить положение огневой головки. Таким образом будут изменены поведение при запуске и показатели сгорания. При необходимости компенсируйте изменение расхода воздуха, регулируя положение воздушной заслонки.

**Внимание! Соблюдайте минимальную необходимую температуру топочных газов, следуя указаниям производителя котла и принимая во внимание тип вытяжных труб, чтобы избежать эффекта конденсации.**

### Регулирование давления дизельного топлива

Для регулировки давления газойля (и, следовательно, мощности горелки) повернуть регулятор давления 6 насоса. Поверот:

- вправо: увеличение давления
- влево: уменьшение давления

Для контроля необходимо подключить манометр к подсоединению, манометр 4, резьба R1/8".


### Контроль разрежения

Вакуумметр для контроля разрежения устанавливается в точке измерения 5, резьба R1/8". Максимальное допустимое разрежение: 0,4 бар. При большем разрежении топливо превращается в газ, что приводит к возникновению треска в насосе и его повреждению.


### Очистка фильтра насоса

Фильтр находится под крышкой насоса (SUNTEC) или в специальном патроне (DANFOSS). Для его очистки необходимо ослабить винты крышки и разобрать её (SUNTEC) или отвинтить винт (DANFOSS).

- Проверьте герметичность крышки насоса и при необходимости замените прокладку.



- 1 Всасывающий штуцер.
- 2 Нагнетательный штуцер.
- 3 Штуцер давления.
- 4 Точка подключения манометра (давление топлива).
- 5 Точка подключения манометра (разрежение).
- 6 Регулирование давления дизельного топлива.



- 10 Электроподключение электромагнитного клапана.
- Y1 Электромагнитный топливный клапан.

### Контроль работы

Технический контроль безопасного горения должен осуществляться как при первом пуске, так и после проведения ремонта, осмотров или продолжительного простоя оборудования.

- Попытка запуска с перекрытым фотоэлементом детектора пламени:

по истечении времени безопасности блок управления и безопасности должен перейти в двигаться аномалия.

- Попытка запуска с освещенным фотоэлементом детектора пламени: после 10-секундной предварительной вентиляции блок управления и безопасности должен перейти в

двигаться аномалия.

- Обычный пуск: если горелка работает, переключите фотоэлемент детектора пламени: после нового запуска по истечении времени безопасности блок управления и безопасности должен перейти в двигаться аномалия.

## Техническое - Работы по техническому обслуживанию

**Работы по техническому обслуживанию котла и горелки должны выполняться только специалистом-теплотехником. Для обеспечения регулярного обслуживания пользователю рекомендуется заключить договор на техническое обслуживание.**

### Внимание

- Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию и очистке отключите электропитание.

- Блокирование и компоненты головки Могут быть горячими.

### Проверка температуры топочных газов

- Регулярно проверяйте температуру дымовых газов.
- Выполняйте очистку котла, если температура продуктов сгорания более чем на 30° С превышает значение температуры, измеренное при пуске горелки в эксплуатацию.
- С целью упрощения контроля




установить дисплей для визуализации температуры выхлопных дымов.

### Положения техобслуживания

- После ослабления винта 5 и отсоединения горелки можно закрепить её в трёх положениях технического обслуживания.

#### Положение 1

Техобслуживание линии подачи воздуха (чистка/замена крыльчатки вентилятора).



#### Положение 2

Для замены форсунки и замены/регулировки электродов.

#### Положение 3

Для замены насоса газойля заменить и фильтра.

#### Агрегат вентилятора

При замене электродвигателя или рабочего колеса, сверяйтесь с приведенной напротив схемой установки. Внутренняя сторона А фланца рабочего колеса должна быть на одном уровне с панелью В. Вставьте линейку между лопатками рабочего колеса и приведите элементы А и В к одному уровню. Затянуть винт без головки с надрезом на крыльчатке вентилятора (положение техобслуживания 1).

### Положения для технического обслуживания

Положение для технического обслуживания No1

- Проверьте рабочее колесо вентилятора и корпус и убедитесь, что они не повреждены.

Положение для технического обслуживания No2

- Проверьте и очистите головку горелки.
- Замените форсунку.
- Проверьте электроды, при

необходимости отрегулируйте или замените их.

- Установите головку горения. Проверьте регулировки.
  - Установите горелку.
  - Запустите горелку, проверьте процесс сгорания и, при необходимости, откорректируйте регулировки горелки.
- Положение для технического обслуживания No3
- Все компоненты системы подачи

топлива (шланги, насос, трубка соединения с линией форсунки) и их соединения должны быть проверены (герметичность, износ) и, при необходимости, заменены.

- Проверьте все электрические подключения и кабели, при необходимости замените их.
- Проверьте состояние фильтра насоса и, при необходимости, очистите его.

### Чистка и замена форсунки

Для демонтажа форсунки пользуйтесь исключительно имеющимся в комплекте ключом. Обратите внимание на то, чтобы не повредить электроды. Установите новую форсунку, при этом монтаж следует выполнять с максимальной осторожностью. NB: После замены форсунки обязательно проверьте положение электродов (см.




рис.). Неправильное положение электродов может затруднить розжиг горелки.

## Техническое - Возможные неполадки

### Причины неисправностей и способы их устранения

При отклонениях от нормы, должны быть проверены нормальные условия для работы горелки:

1. Есть электрический ток?
2. Есть топливо в баке?
3. Все запорные краны открыты?
4. Правильно ли настроены все регулирующие и предохранительные устройства, такие как термореле котла, предохранитель от недостатка воды, электрические концевые выключатели?

В случае, если после контролей в названных точках аномалия сохранится, пользоваться следующей таблицей.

Ни один из существенных компонентов системы безопасности не должен ремонтироваться; эти компоненты должны заменяться компонентами с таким же обозначением.

**Используйте только оригинальные запасные части.**

### NB: После проведения любых работ:


- выполните проверку параметров горения в реальных условиях эксплуатации (дверцы закрыты, крышка на месте и т. д.).
- отрегулировать параметры сгорания в технических документах станции.


**E-BCU display: интерфейс должен быть использован персоналом, выполняющим техническое обслуживание с целью считывать аномалии горелки.**




| Символ | Состояния                                                                                                              | Причины                                                                                     | Способ устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Нет запроса на тепло                                                                                                   | Термостаты неисправны или не настроены                                                      | Отрегулируйте или замените термостаты                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | После выключения посредством термостата горелка не запускается. Нет сигнала ошибки на блоке управления и безопасности. | Понижение напряжения электропитания или его отсутствие. Неисправность блока.                | Проверьте причину понижения напряжения или его отсутствия. Замените блок.                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | При подаче напряжения горелка запускается на очень короткое время и выключается, включение индикатора блокирования     | Блок управления самозаблокировался.                                                         | Разблокируйте блок.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | Горелка запускается и останавливается после предварительной вентиляции                                                 | Паразитное пламя во время предварительной вентиляции или во время предварительного розжига. | Проверьте наличие запальной искры / отрегулируйте электрод / замените. Проверьте / замените электромагнитный топливный клапан.                                                                                                                                                                                    |
|        | Горелка запускается и останавливается после открывания электромагнитных клапанов                                       | Отсутствие пламени к концу времени безопасности.                                            | Проверьте уровень топлива в баке. Если уровень недостаточен, заполните цистерну. Откройте клапаны. Проверьте давление топлива и работу насоса, подсоединения фильтра и электромагнитного клапана. Проверьте цепь розжига, электроды и их регулировки. Очистите электроды. Очистите или замените детектор пламени. |
|        | Неисправность системы контроля пламени во время работы.                                                                | Пламя гаснет во время работы.                                                               | При необходимости замените следующие детали: электроды розжига / кабели розжига / устройство розжига / форсунку / насос / электромагнитный клапан / блок управления и безопасности.                                                                                                                               |

Overview - Electric diagrams / Panoramica - Schemi elettrici / Vue d'ensemble - Schémas électrique / Descripción - Esquemas eléctrico /  
Обзор - Электрические схемы







Overview - Spare parts list / Panoramica - Parti di ricambio / Vue d'ensemble - Pièces de rechange / Descripción - Piezas de recambio /  
Обзор - Запчасти

TC = Testa corta / Short Head / Tête courte / Cabeza corta / КОРТКАЯ ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА TL = Testa lunga / Long Head / Tête longue / Cabeza larga / ДЛИННАЯ ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА  
R= Versione preriscaldata / Version pre-heater / Version rechauffeur / Version con precalentador / МОДЕЛЬ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПОДОГРЕВОМ

| n° | Description             | Désignation               | Description                    | НАИМЕНОВАНИЕ                        | MAX 1R<br>code              | MAX 4R<br>code |
|----|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1  | OIL PUMP                | POMPA                     | POMPE COMPLETE                 | НАСОС                               | 65325015                    | 65325015       |
| 2  | COIL                    | BOBINA                    | BOBINE ELECTROVANNE            | КАТУШКА                             | DANFOSS<br>65323773         | 65323773       |
| 3  | OIL VALVE               | VALVOLA                   | VANNE                          | КЛАПАН                              | SUNTEC<br>65323767          | 65323767       |
| 4  | COUPLING                | GIUNTO                    | JOINT D'ACCOUPLEMENT           | МУФТА                               | DANFOSS<br>65323751         | 65323751       |
| 5  | NIPPLE                  | RACCORDO PER FLESSIBILE   | MAMELONS                       | ФИТИНГ ДЛЯ ГИБК. ШЛАНГА             | SUNTEC<br>65323744          | 65323744       |
| 6  | HOSES                   | TUBO FLESSIBILE           | FLEXIBLES                      | ГИБКИЙ ШЛАНГ                        | 65322920                    | 65322920       |
| 7  | FILTER                  | FILTRO                    | FILTRO                         | ФИЛЬТР                              | -                           | -              |
| 8  | COVER                   | COPERCHIO                 | COUVERCLE                      | КРЫШКА                              | 65323216                    | 65323216       |
| 9  | MOTOR                   | MOTORE                    | MOTEUR                         | ДВИГАТЕЛЬ                           | PARIGI NW 4 MG<br>65325046  | 65325046       |
| 10 | CAPACITOR               | CONDENSATORE              | CONDENSATEUR                   | КОНДЕНСАТОР                         | ART.70451-006AV<br>65325528 | 65325528       |
| 11 | IGNITION TRANSFORMER    | TRASFORMATORE             | TRANSFORMATEUR                 | ТРАНСФОРМАТОР                       | 75 W AEG<br>65322868        | 65322867       |
| 12 | SUPPORT                 | SUPPORTO                  | SUPPORT                        | ПОДДЕРЖКА                           | 3 µF AEG<br>65321857        | 65321857       |
| 13 | CONTROL BOX WITH CABLES | APPARECCHIATURA CON CAVI  | COFFRET DE SECURITE AVEC CABLE | КОНТРОЛЬНАЯ АППАРАТУРА С КАБЕЛЯМИ   | 5 µF SIMEL<br>65325038      | 65325038       |
| 14 | PHOTORESISTOR           | FOTORESISTENZA            | CELLULE                        | ФОТОРЕЗИСТОР                        | 65323257                    | 65323257       |
| 15 | SOCKET WIELAND          | PRESA WIELAND             | FICHE FEMELE WIELAND           | РАЗЪЕМ WIELAND                      | 65325251                    | 65325251       |
| 16 | PLUG WIELAND            | SPINA WIELAND             | ESPIN WIELAND                  | ВИЛКА WIELAND                       | 65325255                    | 65325529       |
| 17 | FAN                     | VENTOLA                   | TURBINE                        | ВЕНТИЛЯТОР                          | SATRONIC<br>65320083        | 65320083       |
| 18 | AIR DAMPER              | SERRANDA                  | REGLAGE D'AIR SORTIE           | ДЕФЛЕКТОР                           | 65322070                    | 65322070       |
| 19 | ORING                   | GUARNIZIONE               | ORING                          | УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА            | 65322069                    | 65322069       |
| 20 | COVER AIR INLET         | CUFFIA                    | VOLET D'AIR                    | ВОЗДУХОЗАБОР                        | 65323826                    | -              |
| 21 | CABLES                  | CAVI ACCENSIONE           | CABLE HT                       | КАБЕЛИ                              | 120 x 42                    | -              |
| 22 | ELECTRODES              | ELETTRODI                 | ELECTRODE                      | ЭЛЕКТРОДЫ                           | 120 x 50                    | 65321770       |
| 23 | BLAST TUBE              | BOCCAGLIO                 | GUEULARD                       | СТАКАН                              | -                           | -              |
| 24 | FIRING HEAD             | TESTA DI COMBUSTIONE      | TETE DE COMBUSTION             | ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА                     | TC                          | 65320926       |
| 25 | NOZZLE HOLDER SUPPORT   | CROCIERA                  | SUPPORT PORTE GICLEUR          | КРЕСТОВИНА                          | TC                          | 65320366       |
| 26 | NOZZLE HOLDER           | PORTA UGELLO              | PORTE GICLEUR                  | ДЕРЖАТЕЛЬ ФОРСУШКИ                  | TC                          | -              |
| 27 | DIFFUSER                | DIFFUSORE                 | DEFLECTEUR                     | РАСРЕКАТЕЛЬ                         | FRNH 3 DANFOSS<br>65323009  | 65323009       |
| 28 | ROD                     | ASTA DI REGOLAZIONE TESTA | SUPPORT                        | РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ШТОК ОГНЕВОЙ ГОЛОВКИ | 65320766                    | 65320766       |
| 29 | FLANGE                  | FLANGIA                   | BRIDE                          | ФЛАНЕЦ                              | 65320205                    | 65320181       |
| 30 | GASKET                  | GUARNIZIONE BRUCIATORE    | JOINT DE BRULEUR               | ПРОКЛАДКА ГОРЕЛКИ                   | 65320973                    | 65320968       |
| 31 | ANTIHAMMING FILTER      | FILTRO ANTIDISTURBO       | FILTRE ANTIPARASITES           | ФИЛЬТР ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ             | 65321110                    | 65321104       |
| 32 | FIRING HEAD HOLDER      | SUPPORTO TESTA            | SUPPORT TETE DE COMBUSTION     | FIRING HEAD HOLDER                  | 65325388                    | 65325388       |
| 33 | CARTER                  | CARTER                    | CARTER                         | CARTER                              | 65324365                    | 65324365       |
| 34 | PIPE GASKET             | GUARNIZIONE TUBO          | JOINT DE TUYATERIE             | НАБИВКА ТРУБЫ                       | -                           | 65320518       |
| 35 | PIPE                    | TUBO                      | TUYATERIE                      | ТРУБА                               | 65321065                    | 65321065       |
|    |                         |                           |                                |                                     | 65321508                    | 65321500       |

TC = Testa corta / Short Head / Tête courte / Cabeza corta / КОРТКАЯ ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА TL = Testa lunga / Long Head / Tête longue / Cabeza larga / ДЛИННАЯ ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА  
R= Versione preriscaldata / Version pre-heater / Version rechauffeur / Version con precalentador / МОДЕЛЬ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПОДОГРЕВОМ



Blank lined area for notes or drawing.



**Ecoflam Bruciatori S.p.A.**

Via Roma, 64 - 31023 Resana (TV) - Italy

Tel. +39 0423 719500

Fax +39 0423 719580

<http://www.ecoflam-burners.com>

e-mail: [export@ecoflam-burners.com](mailto:export@ecoflam-burners.com)

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Thermo S.p.A.

Via A. Merloni, 45 - 60044 Fabriano (AN) - CF 01026940427

Ecoflam Bruciatori S.p.A. reserves the right to make any adjustments, without prior notice, which is considered necessary or useful to its products, without affecting their main features

Ecoflam Bruciatori S.p.A. si riserva il diritto di apportare ai prodotti le modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche principali.

La maison Ecoflam Bruciatori S.p.A. se réserve le droit d'apporter les modifications qu'elle jugera nécessaires ou utiles à ses produits sans pour autant nuire à leurs caractéristiques principales

Ecoflam Bruciatori S.p.A. se reserva el derecho a introducir en sus productos todas las modificaciones que considere necesarias o utiles, sin perjudicar sus características

"Ecoflam Bruciatori S.p.A." оставляет за собой право вносить в конструкцию оборудования любые необходимые изменения без особого предупреждения